SOCCAS

Contents

Soocas NEOS II Ultra Electric Toothbrush User Manual(EN) 01

Soocas NEOS II Ultra Elektrische Zahnbürste Bedienungsanleitung(DE) 13

Manuel de l'utilisateur de la brosse à dents électrique NEOS II Ultra de Soocas(FR) 25

Soocas NEOS II Ultra Cepillo de Dientes Eléctrico Manual de Usuario(ES-ES) 37

Soocas NEOS II Ultra Cepillo Dental Eléctrico Manual de Usuario(ES-LA) 49

Manuale d'uso dello spazzolino elettrico Soocas NEOS II Ultra(IT) 61

Instrukcja obsługi szczoteczka elektryczna Soocas NEOS II Ultra(PL) 73

Soocas NEOS II Ultra Elektrische Tandenborstel Gebruikershandleiding(NL) 85

97 دليل مستخدم فرشاة الأسنان الكهربائية Soocas NEOS II Ultra(AR)

Soocas NEOS IIウルトラ電動歯ブラシユーザーマニュアル(JP) 109

Soocas NEOS II 울트라 전동칫솔 사용 설명서(KR) 121

Soocas NEOS II Ultra 電動牙刷使用說明書(ZH-TW) 133

Soocas NEOS II Ultra電動牙刷使用說明書(ZH-HK) 145

Thank you for choosing the Soocas NEOS II Ultra Electric Toothbrush.

Before using your Soocas NEOS II Ultra Electric Toothbrush for the first time, please read this user manual carefully to ensure proper operation, achieve optimal cleaning results, and keep the manual for future reference.

Product Name: Soocas NEOS II Ultra Electric Toothbrush
Model: T04 Ultra
Package Contents:
• Toothbrush Handle
• Travel Case
• MultiClean Ultra Clean Brush Head x1
• MultiClean Ultra Soft Brush Head x1
• Brush Head Covers
• Magnetic Charger
• Quick Start Guide
• Cleaning Brush for Reservoir
Support E-mail: support@soocas.com
Soocas Official Website: soocas.com
Manufacturer: Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.
Address: Room 1101, 1102, 1103, 1104, Building 2, Chongwen Area, Nanshan iPark, No.3370 Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China
Made in China

Important Safety Instructions

It is normal to experience mild discomfort or gum bleeding the first time you use this product. This is because your gums may not yet be fully accustomed to the high-frequency vibration and sweeping cleaning motion. For beginners, we recommend starting with the Gentle Mode. This condition may persist for 1–2 weeks after initial use. If bleeding continues for more than two weeks without noticeable improvement, stop using this product immediately and consult a dentist.


⚠ **WARNINGS**

- If you have undergone oral or gum surgery within the past two months, or if you have dental braces, crowns, implants, or similar conditions, consult your dentist before using this toothbrush.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or instructed by a responsible person regarding the safe operation of the product.
- Supervise children to ensure they do not play with this product.
- Children must not perform cleaning or maintenance without supervision.
- Do not immerse the magnetic charger in water or any other liquid.
- Use a 5V power adapter for charging.
- Ensure the charging port and power cord are completely dry before charging, as moisture may cause electric shock or short circuit.
- Do not place metal objects on the charger surface while it is powered on.
- Place the product on a stable surface during charging.
- Charge in environments between 0°C and 45°C. The product cannot be charged in excessively low or high temperatures.
- This product contains a built-in rechargeable battery. Keep it away from fire and avoid charging in high-temperature conditions.
- Do not strike or drop this product. If the product is damaged due to collision or falling, stop using it immediately.
- If the toothbrush (brush head, handle, or charger) is damaged in any way, stop using it immediately.
- Do not clean the electric brush head, handle, or charger in a dishwasher.
- The Soocas NEOS II Ultra Electric Toothbrush complies with electromagnetic safety standards. If you have a cardiac pacemaker or other implanted device, consult your physician or the device manufacturer before use.
- If you have any medical condition, consult your physician before using the Soocas NEOS II Ultra Electric Toothbrush.
- This appliance is designed solely for cleaning teeth, gums, and tongue. Do not use it for any other purpose. If you experience discomfort or pain, stop using it immediately and contact your physician.
- Do not use brush heads with bristles that are frayed or bent. It is recommended to replace brush heads every 3 months or sooner.
- If your toothpaste contains peroxide, baking soda, or bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly clean the brush head with soap and water after each use to help prevent possible plastic degradation.


Notes


- The product and accessory images shown in this manual are for reference only. The actual product may differ due to updates or upgrades. Please refer to the actual product.
- This product is intended for household use only and must not be used in commercial settings.


Your NEOS II Ultra Electric Toothbrush



1. **Brush Head Cover**
2. **MultiClean Ultra Clean Brush Head**
3. **MultiClean Ultra Soft Brush Head**
4. **Motor Shaft**
5. **Deep Clean Mode Button**
   - Short press: Start / Pause
   - Long press: Enter standby mode
6. **Brushing Intensity Indicator**
   Low ----------
   Medium --------
   High ----------
7. **Brushing Intensity Adjustment Button**
   - Short press: Adjust brushing intensity
8. **Quick Floss Mode Button**
   - Short press: Start / Pause
   - Long press: Enter standby mode
9. **Power Indicator**
10. **Water Tank Bottom Cover**







11 **Magnetic Wireless Charging Base**

12 **Adapter** (specific models only)
Note: The box contents may vary depending on the model purchased.

13 **Travel Case**

SPEC

Soocas NEOS II Ultra Electric Toothbrush

Name	Soocas NEOS II Ultra Electric Toothbrush
Model	T04 Ultra
Rated Power	12W
Rated Voltage	3.6V
Rated Input	5V ⎓1A
Charging Time	≤8 hours
Power Consumption	≤ 0.3W
Time To Enter the Condition Off Mode	≤ 20min
IP Rating	IPX8
Battery	Rechargeable 3.6V ⎓ , 3000mAh, 10.8Wh
Operating Time (full to empty)	30 days+
Battery Type	Lithium-ion
Number of Battery	1
Weight of Battery	53g Max
Capacity of Battery	3000mAh

Magnetic Wireless Charger

Name	Soocas Magnetic Wireless Charger
Model	T04 Ultra
Rated Input	5.0V ⎓ 1.0A
Charging Method	Wireless charging
Maximum Transmission Power	-9.09dBuA/m@10m
Frequency Band	110.76-115.65kHz

This device has been tested and meets applicable limits for radio frequency (RF) exposure.

Power Adapter (Specific Models Only)


Power Adapter	
Input: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0.2 A	Output: 5.0 V ⎓ 1.0 A, 5.0 W


Information Published	Value and Precision	Unit
Manufacturer's Name	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	–
Model Identifier	A520-050100U-EU1	–
Input Voltage	100-240	V~
Input AC Frequency	50/60	Hz
Output Voltage	5.0	V ⎓
Output Current	1.0	A
Output Power	5.0	W
Average Active Efficiency	73.77	%
Efficiency at Low Load (10%)	64.588	%
No-load Power Consumption	0.075	W

Using Your Soocas NEOS II Ultra Electric Toothbrush

Step 1: Install the Brush Head


- Ensure the bristle direction is aligned with the front of the toothbrush handle, then gently push the brush head onto the motor shaft.
- Note: A small gap between the bristles and the handle is intentional, helping to reduce friction caused by motor vibration.






Step 2: Fill the Water Tank

- Open the water tank seal and fill with water.
- Close the flip-top water inlet securely after filling to enjoy the simultaneous cleaning experience of brushing and flossing.






Notes


- Use warm water below 40°C (104°F).
- Do not add toothpaste, salt, solid mouthwash tablets, or any chemical substances containing isopropyl myristate into the water reservoir to avoid clogging or damaging the device.

Step 3: Wet the brush head and apply an appropriate amount of toothpaste.




Step 4: Begin Oral Cleaning

1. Select Brushing Intensity




Short press the Brushing Intensity Adjustment Button to select your desired setting: Low/Medium/High
Note: If this is your first time using the product, we recommend starting with Gentle mode.


2. Select Cleaning Mode




Deep Clean Mode

- Short press: Start / Pause Deep Clean Mode
- Long press: Enter standby mode
- When Deep Clean Mode is activated, the device will perform 2 minutes of brushing followed by 80 seconds of flushing, thoroughly cleaning tooth surfaces and gaps.








Quick Floss Mode

- Short press: Start / Pause
- Long press: Enter standby mode


When Quick Floss Mode is activated, the device will perform 80 seconds of combined flushing and brushing. Ensure the water tank is filled before activating Quick Floss Mode.

Oral Cleaning Tips



Position the bristles at a 45° angle against the gum line and move slowly. The Soocas NEOS II Ultra Electric Toothbrush will sweep up and down at a 20° angle to ensure thorough cleaning of the entire tooth and gum line.

Brush in short distances horizontally.




Avoid applying excessive pressure, as this may damage your gums and teeth. We recommend moving the brush head horizontally over short distances, allowing the toothbrush's high-frequency vibration and 20° sweeping motion to complete the cleaning.



When in flossing mode, position the toothbrush vertically toward the gaps between teeth and let the water flow slowly along the gum line.


Daily Maintenance and Cleaning





After using the Soocas NEOS II Ultra Electric Toothbrush, rinse the brush head thoroughly with clean water.

Tip: Replace the brush head every 3 months or sooner.


The water tank cover is located at the bottom of the handle. After the Quick Floss Mode ends, pull the yellow latch to detach the water tank cover and pour out any remaining liquid inside. Reinstall the water tank bottom cover only after the inside of the water tank is completely dry, to reduce the risk of bacterial growth caused by moisture retention.








If needed, remove the transparent rubber sealing ring and use the cleaning brush to check whether the air vent (groove area) is clogged. Then reinstall the transparent rubber sealing ring securely.



Use the cleaning brush regularly to thoroughly clean the inside of the water tank.

Charging

- When the power indicator turns red, the battery level is low. Charge the device promptly to ensure normal operation. A full charge takes approximately 8 hours and provides up to 30 days of use (based on medium mode intensity setting).
- If the power indicator flashes red rapidly and the product cannot be powered on, the battery level is critically low. Charge immediately to restore functionality. A full charge takes approximately 8 hours; actual charging time may vary depending on the remaining battery level.



Notes

- Do not immerse the magnetic charger in water or any other liquid.
- Use a 5V power adapter when charging.
- Ensure the charging port and power cord are completely dry before charging to avoid electric shock or short circuit.
- Do not place metal objects on the charger surface while it is powered on.
- Place the product on a stable surface during charging.
- Charge in environments between 0°C and 45°C. The product cannot charge in environments with extremely low or high temperatures.
- This product contains a built-in rechargeable battery. Keep it away from fire and avoid charging in high-temperature conditions.

Charging Indicator Lights

	Status	Battery Level
On (In Use/Paused)	Solid Green Light	30%-100%
	Solid Red Light	10%-30%
	Flashing Red Light	<10%
Charging	Solid Green Light	100%
	Breathing Green Light	30%-100%
	Breathing Red Light	<30%

Environmental Protection Policy


When this product reaches the end of its service life, please strictly follow local regulations for disposal:
First, remove the internal battery and recycle it in compliance with applicable standards. After the battery has been properly processed, the remaining components should be disposed of according to local waste classification guidelines.
If you encounter difficulty removing the battery yourself, please dispose of the product in accordance with local waste management regulations.

WARNINGS

- Do not throw the battery into fire to avoid explosion or the release of toxic substances.
- Do not short-circuit the battery to prevent burning and potential fire hazards.
- Do not disassemble any product components unless intentionally disposing of the product, as this may cause damage to the device.
- All procedures must strictly follow safety standards. Disconnect the power supply before removing the battery.
- The battery must be removed before disposal and handled separately.
- Dispose of used batteries only at designated recycling facilities.

How to Remove the Rechargeable Battery

1. Remove the bottom cover of the water tank and locate the round screw protection cap at the base of the motor. Use a flat-head screwdriver to pry it open.
2. Use a screwdriver to remove the fixing screw at the bottom of the motor.
3. Pry open the white plastic housing with a flat-head screwdriver, then detach the entire motor assembly.
4. Carefully remove the battery from inside the motor and place it in a designated recycling container.



Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
The electric toothbrush cannot be powered on.	The electric toothbrush is still connected to the charger.	Disconnect the charger.
	Battery level is too low.	Charge the battery until sufficient power is restored.
The brush head cannot be installed.	There are foreign objects or debris in the brush head socket.	Remove any debris from the brush head socket.
	There are foreign objects stuck in the drive shaft.	Clean the drive shaft.
	A non-genuine/incorrect brush head is used.	Use a genuine, compatible brush head.
Brush head vibration is weak.	Brush head is installed incorrectly or tilted.	Reinstall the brush head correctly.

Support E-mail: support@soocas.com
Soocas Official Website: soocas.com

Scan the QR code to know more about Soocas

Vielen Dank, dass Sie sich für die Soocas NEOS II Ultra Elektrische Zahnbürste entschieden haben.

Bevor Sie Ihre Soocas NEOS II Ultra Elektrische Zahnbürste zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen, optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Produktbezeichnung: Soocas NEOS II Ultra Elektrische Zahnbürste
Modell: T04 Ultra
Lieferumfang:
• Zahnbürstengriff
• Reiseetui
• MultiClean Ultra Clean Bürstenkopf x1
• MultiClean Ultra Soft Bürstenkopf x1
• Bürstenkopfabdeckungen
• Magnetisches Aufladegerät
• Schnellstartanleitung
• Reinigungsbürste für den Behälter
Support-E-Mail: support@soocas.com
Offizielle Website von Soocas: soocas.com
Hersteller: Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.
Adresse: Raum 1101, 1102, 1103, 1104, Gebäude 2, Chongwen-Bereich, Nanshan iPark, Nr. 3370 Liuxian Avenue, Gemeinde Fuguang, Unterbezirk Taoyuan, Bezirk Nanshan, Shenzhen, China
Hergestellt in China

Wichtige Sicherheitshinweise

Es ist normal, dass bei der ersten Verwendung dieses Produkts leichte Beschwerden oder Zahnfleischbluten auftreten. Dies liegt daran, dass Ihr Zahnfleisch möglicherweise noch nicht vollständig an die hochfrequenten Vibrationen und die wischende Reinigungsbewegung gewöhnt ist. Anfängern empfehlen wir, mit dem sanften Modus zu beginnen. Dieser Zustand kann nach der ersten Verwendung 1–2 Wochen lang anhalten. Falls das Bluten länger als zwei Wochen ohne spürbare Besserung anhält, schließen Sie die Verwendung dieses Produkts sofort und konsultieren Sie einen Zahnarzt.


⚠ **WARNUNGEN**

- Falls Sie sich in den letzten zwei Monaten einer Mund- oder Zahnfleischoperation unterzogen haben oder falls Sie Zahnspangen, Kronen, Implantate oder ähnliche Vorrichtungen tragen, konsultieren Sie Ihren Zahnarzt, bevor Sie diese Zahnbürste verwenden.
- Dieses Produkt ist nicht für Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis gedacht, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person hinsichtlich der sicheren Verwendung des Produkts beaufsichtigt oder unterwiesen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Produkt spielen.
- Kinder dürfen ohne Aufsicht keine Reinigung oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Tauchen Sie das magnetische Aufladegerät nicht in Wasser oder andere flüssige Substanzen.
- Verwenden Sie zum Aufladen ein 5 V Netzteil.
- Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss und das Stromkabel vor dem Aufladen vollständig trocken sind, da Feuchtigkeit zu einem Stromschlag oder Kurzschluss führen kann.
- Legen Sie keine Metallgegenstände auf die Oberfläche des Aufladegeräts, während es eingeschaltet ist.
- Stellen Sie das Gerät während des Aufladevorgangs auf eine stabile Oberfläche.
- Laden Sie das Gerät in Umgebungen mit Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C auf. Das Gerät darf nicht bei zu niedrigen oder hohen Temperaturen aufgeladen werden.
- Dieses Gerät enthält eine eingebaute wiederaufladbare Batterie. Halten Sie es von Feuer fern und vermeiden Sie das Aufladen bei hohen Temperaturen.
- Schlagen Sie nicht auf dieses Gerät und lassen Sie es nicht absinken. Falls das Gerät durch einen Zusammenstoß oder ein Herunterfallen beschädigt wurde, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
- Falls die Zahnbürste (Bürstenkopf, Griff oder Aufladegerät) in irgendeiner Weise beschädigt ist, schließen Sie die Verwendung sofort.
- Reinigen Sie den elektrischen Bürstenkopf, den Griff oder das Aufladegerät nicht in der Spülmaschine.
- Die Soocas NEOS II Ultra Elektrische Zahnbürste entspricht den elektromagnetischen Sicherheitsstandards. Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes Gerät haben, konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Arzt oder den Hersteller des Geräts.
- Falls Sie unter einer Krankheit leiden, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die Soocas NEOS II Ultra Elektrische Zahnbürste verwenden.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Reinigung von Zähnen, Zahnfleisch und Zunge entwickelt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke. Falls Sie Beschwerden oder Schmerzen verspüren, schließen Sie die Verwendung sofort und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Verwenden Sie keine Bürstenköpfe mit ausgefransten oder verbogenen Borsten. Es wird empfohlen, die Bürstenköpfe alle 3 Monate oder früher zu ersetzen.
- Falls Ihre Zahnpasta Peroxid, Backpulver oder Bikarbonat enthält (häufig in Zahnpasten zur Zahnaufhellung), reinigen Sie den Bürstenkopf nach jeder Verwendung gründlich mit Wasser und Seife, um eine mögliche Beschädigung des Kunststoffs zu vermeiden.


Hinweise

- Die in dieser Bedienungsanleitung gezeigten Produkt- und Zubehörbilder dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Aktualisierungen oder Upgrades abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.
- Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und darf nicht in gewerblichen Umgebungen verwendet werden.


Ihre NEOS II Ultra Elektrische Zahnbürste




1. **Bürstenkopfabdeckung**
2. **MultiClean Ultra Clean Bürstenkopf**
3. **MultiClean Ultra Soft Bürstenkopf**
4. **Motorwelle**
5. **Taste für den Tiefenreinigungsmodus**
   - Kurzes Drücken: Starten/Pausieren
   - Langes Drücken: Standby-Modus aufrufen
6. **Kontrollleuchte für die Putzintensität**
   Niedrig ---------- ● ○ ○
   Mittel ---------- ● ● ○
   Hoch ---------- ● ● ●
7. **Taste zur Einstellung der Putzintensität**
   - Kurzes Drücken: Putzintensität einstellen
8. **Schnell-Zahnseiden-Modus-Taste**
   - Kurzes Drücken: Starten/Pausieren
   - Langes Drücken: Standby-Modus aufrufen
9. **Betriebskontrollleuchte**
10. **Wassertank-Bodenabdeckung**



11



12



13

11 **Magnetische kabellose Aufladestation**

12 **Netzteil** (nur bestimmte Modelle)
Hinweis Der Lieferumfang kann je nach gekauftem Modell variieren.

13 **Reiseetui**

SPEZIFIKATIONEN

Soocas NEOS II Ultra Elektrische Zahnbürste

Name	Soocas NEOS II Ultra Elektrische Zahnbürste
Modell	T04 Ultra
Nennleistung	12 W
Nennspannung	3,6 V
Nenneingang	5V ⎓ 1A
Aufladezeit	≈ 8 Stunden
Stromverbrauch	≈ 0,3 W
Zeit bis zum Eintritt in den Modus AUS	≈ 20 Min
IP-Schutzklasse	IPX8
Batterie	Wiederaufladbar 3,6 V ⎓ , 3.000 mAh, 10,8 Wh
Betriebsdauer (voll bis leer)	30 Tage+
Batterietyp	Lithium-IONEN
Anzahl der Batterien	1
Gewicht der Batterie	Max. 53 g
Kapazität der Batterie	3000mAh

Magnetisches kabelloses Aufladegerät

Name	Soocas magnetisches kabelloses Aufladegerät
Modell	T04 Ultra
Nenneingang	5,0V ⎓ 1,0A
Aufladamethode	Kabelloses Aufladen
Maximale Übertragungsleistung	110.76-115.65kHz
Frequenzband	100–130 kHz

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die geltenden Grenzwerte für die Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF).

Netzteil (nur bestimmte Modelle)


Netzteil	
Eingang: 100 V – 240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A	Ausgang: 5.0 V ⎓ 1.0 A, 5.0 W


Veröffentlichte Hinweise	Wert und Genauigkeit	Einheit
Name des Herstellers	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	–
Modellidentifikator	A520-050100U-EU1	–
Eingangsspannung	100-240	V~
AC Eingangsfrequenz	50/60	Hz
Ausgangsspannung	5,0	V ⎓
Ausgangsstrom	1,0	A
Ausgangsleistung	5,0	W
Durchschnittlicher Wirkungsgrad	73,77	%
Wirkungsgrad bei geringer Last (10 %)	64,588	%
Stromverbrauch ohne Last	0,075	W

Verwendung Ihrer Soocas NEOS II Ultra Elektrische Zahnbürste

Schritt 1 Installation des Bürstenkopfes


- Stellen Sie sicher, dass die Borstenrichtung mit der Vorderseite des Zahnbürstengriffs ausgerichtet ist, und drücken Sie dann den Bürstenkopf vorsichtig auf die Motorwelle.
- Hinweis Ein kleiner Spalt zwischen den Borsten und dem Griff ist beabsichtigt und trägt dazu bei, die durch die Motorvibration verursachte Reibung zu verringern.






Schritt 2 Füllen Sie den Wassertank

- Öffnen Sie den Wassertankverschluss und füllen Sie ihn mit Wasser.
- Schließen Sie den Klappdeckel des Wassereinlasses nach dem Befüllen sicher, um das gleichzeitige Reinigungserlebnis von Zähneputzen und Zahnseide zu genießen.






Hinweise


- Verwendung warmes Wasser unter 40 °C (104 °F).
- Fügen Sie keine Zahnpasta, Salz, feste Mundwassertabletten oder chemische Substanzen, die Isopropylmyristat enthalten, in den Wassertank hinzu, um Verstopfungen oder Beschädigungen des Geräts zu vermeiden.

Schritt 3: Befeuchten Sie den Bürstenkopf und tragen Sie eine angemessene Menge Zahnpasta auf.



Schritt 4 Beginnen Sie mit der Mundreinigung


1. Wählen Sie die Putzintensität



Drücken Sie kurz auf die Taste zur Einstellung der Putzintensität, um die gewünschte Einstellung auszuwählen: Low/Medium/High


Hinweis：Falls Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, empfehlen wir, mit dem Modus Sanft zu beginnen.


2. Wählen Sie den Reinigungsmodus




Tiefenreinigungsmodus

- Kurzes Drücken: Starten/Pausieren des Tiefenreinigungsmodus
- Langes Drücken: Standby-Modus aufrufen
- Wenn der Tiefenreinigungsmodus aktiviert ist, führt das Gerät 2 Minuten lang eine Bürstenbewegung aus, gefolgt von 80 Sekunden Spülung, um die Zahnoberflächen und Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen.








Schnell-Zahnseide-Modus

- Kurzes Drücken: Starten/Pausieren
- Langes Drücken: Standby-Modus aufrufen


Wenn der Schnell-Zahnseide-Modus aktiviert ist, führt das Gerät 80 Sekunden lang eine kombinierte Spül- und Bürstenbewegung aus. Stellen Sie sicher, dass der Wassertank gefüllt ist, bevor Sie den Schnell-Zahnseide-Modus aktivieren.

Tipps zur Mundreinigung




Setzen Sie die Borsten in einem Winkel von 45° an der Zahnfleischgrenze an und bewegen Sie sie langsam. Die Soocas NEOS II Ultra Elektrische Zahnbürste bewegt sich in einem Winkel von 20° nach oben und nach unten, um eine gründliche Reinigung des gesamten Zahns und der Zahnfleischgrenze sicherzustellen.

Putzen Sie die Zähne Sie in kurzen Abständen horizontal.




Vermeiden Sie übermäßigen Druck, da dies Ihr Zahnfleisch und Ihre Zähne beschädigen kann. Wir empfehlen, den Bürstenkopf horizontal über kurze Strecken zu bewegen, damit die hochfrequenten Vibrationen und die 20°-Bewegung der Zahnbürste die Reinigung vollständig durchführen können.



Im Zahnseiden-Modus positionieren Sie die Zahnbürste senkrecht zu den Zahnzwischenräumen und lassen Sie das Wasser langsam entlang des Zahnfleischrandes fließen.


Tägliche Pflege und Reinigung





Spülen Sie den Bürstenkopf nach der Verwendung der Soocas NEOS II Ultra Elektrische Zahnbürste gründlich mit klarem Wasser ab.

Tipp: Ersetzen Sie den Bürstenkopf alle 3 Monate oder früher.


Die Abdeckung des Wassertanks befindet sich an der Unterseite des Griffs. Ziehen Sie nach Beendigung des Schnell-Zahnseide-Modus an der gelben Verriegelung, um die Abdeckung des Wassertanks abzunehmen, und gießen Sie die restliche Flüssigkeit aus.
Setzen Sie die Bodenabdeckung des Wassertanks erst wieder ein, wenn das darin vollständig trocken ist, um das Risiko von Bakterienwachstum durch Feuchtigkeitsansammlungen zu verringern.








Entfernen Sie bei Bedarf den transparenten Gummidichtungsring und prüfen Sie mit der Reinigungsbürste, ob die Entlüftungsöffnung (Rillenbereich) verstopft ist. Setzen Sie anschließend den transparenten Gummidichtungsring wieder fest ein.



Verwenden Sie regelmäßig die Reinigungsbürste, um das Innere des Wassertanks gründlich zu reinigen.

Aufladen

- Wenn die Betriebskontrollleuchte rot leuchtet, ist der Batteriestand niedrig. Laden Sie das Gerät umgehend auf, um einen normalen Betrieb zu gewährleisten. Eine vollständige Aufladung dauert etwa 8 Stunden und ermöglicht eine Nutzungsdauer von bis zu 30 Tagen (basierend auf der mittleren Intensitätseinstellung).
- Falls die Betriebskonrolleuchte schnell rot blinkt und das Produkt nicht eingeschaltet werden kann, ist der Batteriestand kritisch niedrig. Laden Sie das Gerät sofort auf, um die Funktion wiederherzustellen. Eine vollständige Aufladung dauert etwa 8 Stunden; die tatsächliche Aufladezeit kann je nach verbleibendem Batteriestand variieren.



Hinweise

- Tauchen Sie das magnetische Aufladegerät nicht in Wasser oder andere flüssige Substanzen.
- Verwenden Sie zum Aufladen ein 5 V Netzteil.
- Stellen Sie sicher, dass der Aufladeanschluss und das Stromkabel vor dem Aufladen vollständig trocken sind, um einen Stromschlag oder Kurzschluss zu vermeiden.
- Legen Sie keine Metallgegenstände auf die Oberfläche des Aufladegeräts, während es eingeschaltet ist.
- Stellen Sie das Gerät während des Aufladevorgangs auf eine stabile Oberfläche.
- Laden Sie das Gerät in Umgebungen mit Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C auf. Das Produkt kann in Umgebungen mit extrem niedrigen oder hohen Temperaturen nicht aufgeladen werden.
- Dieses Gerät enthält eine eingebaute wiederaufladbare Batterie. Halten Sie es von Feuer fern und vermeiden Sie das Aufladen bei hohen Temperaturen.

Aufladekontrollleuchte-Leuchten

	Status	Batteriestand
Ein (in Gebrauch/angehalten)	Dauerhaft grünes Licht	30 %–100 %
	Dauerhaft rotes Licht	10 %–30 %
	Blinkendes rotes Licht	<10 %
Aufladen	Dauerhaft grünes Licht	100 %
	Pulsierendes grünes Licht	30 %–100 %
	Pulsierendes rotes Licht	<30 %

Umweltschutzrichtlinie


Wenn dieses Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, befolgen Sie bitte strikt die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung:
Entfernen Sie zunächst die interne Batterie und recyceln Sie ihn gemäß den geltenden Normen. Nachdem die Batterie ordnungsgemäß entsorgt wurde, sollten die übrigen Komponenten gemäß den örtlichen Abfallklassifizierungsrichtlinien entsorgt werden.
Falls Sie Schwierigkeiten haben, die Batterie selbst zu entfernen, entsorgen Sie das Produkt bitte gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallverwaltung.

WARNUNGEN

- Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer, um Explosionen oder die Freisetzung giftiger Substanzen zu vermeiden.
- Schließen Sie die Batterie nicht kurz, um Verbrennungen und mögliche Brandgefahren zu vermeiden.
- Zerlegen Sie keine Produktkomponenten, es sei denn, Sie entsorgen das Produkt absichtlich, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
- Alle Verfahren müssen streng den Sicherheitsnormen entsprechen. Trennen Sie das Netzteil, bevor Sie die Batterie entfernen.
- Die Batterie muss vor der Entsorgung entfernt und separat behandelt werden.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien nur in dafür vorgesehenen Recyclinganlagen.

So entfernen Sie die wiederaufladbare Batterie

1. Entfernen Sie die untere Abdeckung des Wassertanks und suchen Sie die runde Schraubenschutzkappe am Unterteil des Motors. Hebeln Sie sie mit einem flachen Schraubendreher auf.
2. Verwendung eines Schraubendrehers, um die Befestigungsschraube am Unterteil des Motors zu entfernen.
3. Hebeln Sie das weiße Kunststoffgehäuse mit einem flachen Schraubendreher auf und nehmen Sie dann die gesamte Motor-Baugruppe ab.
4. Entnehmen Sie die Batterie vorsichtig aus dem Motor und legen Sie ihn in einen dafür entwickelten Recyclingbehälter.



Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die elektrische Zahnbürste lässt sich nicht einschalten.	Die elektrische Zahnbürste ist noch an das Aufladegerät angeschlossen.	Trennen Sie das Aufladegerät.
	Der Batteriestand ist zu niedrig.	Laden Sie die Batterie auf, bis sie wieder ausreichend geladen ist.
Der Bürstenkopf lässt sich nicht aufsetzen.	In der Bürstenkopfaufnahme befinden sich Fremdkörper oder Verschmutzungen.	Entfernen Sie alle Rückstände aus der Bürstenkopfaufnahme.
	In der Antriebswelle stecken Fremdkörper fest.	Reinigen Sie die Antriebswelle.
	Es wird ein nicht originaler/falscher Bürstenkopf verwendet.	Verwenden Sie einen originalen, kompatiblen Bürstenkopf.
Die Vibration des Bürstenkopfes ist schwach.	Der Bürstenkopf ist falsch oder schräg eingesetzt.	Setzen Sie den Bürstenkopf richtig ein.

Support-E-Mail: support@soocas.com
Offizielle Website von Soocas: soocas.com

Scannen Sie den QR-Code,
um mehr über Soocas zu erfahren.

Merci d'avoir choisi la brosse à dents électrique NEOS II Ultra de Soocas.

Veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur avant d'utiliser votre brosse à dents électrique NEOS II Ultra de Soocas pour la première fois. Cela vous aidera à l'utiliser correctement, à obtenir les meilleurs résultats de nettoyage et à consulter le manuel pour référence future.

Nom du produit : Brosse à dents électrique NEOS II Ultra de Soocas
Modèle : T04 Ultra
Contenu de l'emballage :
• Manche de brosse à dents
• Étui de voyage
• Tête de brosse multi-nettoyage ultra propre x1
• Tête de brosse multi-nettoyage ultra douce x1
• Couvercles pour têtes de brosse
• Chargeur magnétique
• Guide de démarrage rapide
• Brosse de nettoyage pour réservoir
Courriel du service d'assistance : support@soocas.com
Site Web officiel de Soocas : soocas.com
Fabricant : Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.
Adresse : Chambre 1101, 1102, 1103, 1104, bâtiment 2, zone Chongwen, Nanshan iPark, n° 3370 avenue Liuxian, communauté Fuguang, sous-district Taoyuan, district Nanshan, Shenzhen, Chine
Fabriqué en Chine

Consignes de sécurité importantes

Il est normal de ressentir une légère douleur ou de constater un saignement des gencives lors de la première utilisation de ce produit. Cela s'explique par le fait que vos gencives ne sont peut-être pas encore habituées aux vibrations à haute fréquence et au mouvement de nettoyage par balayage. Si vous débutez, nous vous recommandons d'utiliser le mode Doux. Ce problème peut persister pendant 1 à 2 semaines après la première utilisation. Si le saignement persiste après plus de deux semaines, cessez immédiatement d'utiliser ce produit et consultez votre dentiste.


⚠ AVERTISSEMENTS

- Si vous avez subi une intervention chirurgicale buccale ou gingivale au cours des deux derniers mois, ou si vous portez un appareil dentaire, des couronnes, des implants ou si vous présentez des conditions similaires, veuillez consulter votre dentiste avant d'utiliser cette brosse à dents.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou instruites par une personne responsable concernant le fonctionnement sûr du produit.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec ce produit et surveillez-les.
- Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage ou d'entretien sans surveillance.
- Ne plongez pas le chargeur magnétique dans l'eau ou tout autre liquide.
- Utilisez un adaptateur secteur 5 V pour le recharger.
- Assurez-vous que le port de chargement et le cordon d'alimentation sont complètement secs avant de le charger, car l'humidité peut provoquer un choc électrique ou un court-circuit.
- Ne placez pas d'objets métalliques sur le chargeur lorsqu'il est allumé.
- Placez le produit sur une surface plane pendant qu'il se charge.
- Vous pouvez l'utiliser à des températures comprises entre 0 °C et 45 °C. Le produit ne doit pas être chargé si la température est trop basse ou trop élevée.
- Ce produit est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Tenez-le à l'écart du feu et évitez de le recharger dans des conditions de haute température.
- Ne frappez pas et ne laissez pas tomber ce produit. Si le produit est endommagé à la suite d'un accident ou d'une chute, cessez immédiatement de l'utiliser.
- Si la brosse à dents est endommagée de quelque manière que ce soit, cessez immédiatement de l'utiliser. Cela inclut les dommages causés à la tête de brosse, au manche ou au chargeur.
- Ne placez pas la tête de brosse électrique, le manche ou le chargeur dans un lave-vaisselle pour les nettoyer.
- La brosse à dents électrique NEOS II Ultra de Soocas satisfait aux normes de sécurité électromagnétique. Si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif implanté, consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif avant de l'utiliser.
- Si vous souffrez de problèmes médicaux, consultez votre médecin avant d'utiliser la brosse à dents électrique NEOS II Ultra de Soocas.
- Cet appareil est uniquement destiné au nettoyage des dents, des gencives et de la langue. Ne l'utilisez pas à d'autres fins. Si vous vous sentez mal ou ressentez une douleur, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez votre médecin.
- N'utilisez pas de têtes de brosse dont les poils sont effilochés ou tordus. Nous vous recommandons de remplacer les têtes de brosse tous les trois mois, ou plus tôt si vous constatez qu'elles sont usées.
- Si votre dentifrice contient du peroxyde, du bicarbonate de soude ou du bicarbonate (ce qui est courant dans les dentifrices blanchissants), veillez à nettoyer soigneusement la tête de brosse à l'eau et au savon après chaque utilisation. Cela permettra d'éviter que le plastique ne se dégrade.


Remarques


- Dans ce manuel, les images du produit et des accessoires sont fournies à titre indicatif uniquement. En raison de mises à jour ou de mises à niveau, le produit réel peut différer. Merci de vous référer au produit réel.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé dans un cadre commercial.


Votre brosse à dents électrique NEOS II Ultra



1. **Capuchon de tête de brosse**
2. **Tête de brosse multi-nettoyage ultra propre**
3. **Tête de brosse multi-nettoyage ultra douce**
4. **Arbre moteur**
5. **Bouton mode nettoyage en profondeur**
   - Appui court : Démarrer / Pause
   - Appui long : Passer en mode veille
6. **Indicateur d'intensité de brossage**
   Faible ---------- ● ○ ○
   Moyenne --------- ● ● ○
   Élevée ---------- ● ● ●
7. **Bouton de réglage de l'intensité de brossage**
   - Appui court : Régler l'intensité de brossage
8. **Bouton du mode fil dentaire rapide**
   - Appui court : Démarrer / Pause
   - Appui long : Passer en mode veille
9. **Voyant d'alimentation**
10. **Couvercle inférieur du réservoir d'eau**







⓫ **Base de chargement magnétique sans fil**

⓬ **Adaptateur** (modèles spécifiques uniquement)
Remarque : En fonction du modèle acheté, le contenu de la boîte peut varier.

⓭ **Étui de voyage**

SPÉCIFICATIONS

Brosse à dents électrique NEOS II Ultra de Soocas

Nom	Brosse à dents électrique NEOS II Ultra de Soocas
Modèle	T04 Ultra
Puissance nominale	12 W
Tension nominale	3,6 V
Entrée nominale	5 V ⎓ 1 A
Temps de charge	≈ 8 heures
Consommation électrique	≈ 0,3 W
Temps nécessaire pour passer en mode veille	≈ 20 min
Indice IP	IPX8
Batterie	Rechargeable 3,6 V ⎓ , 3.000 mAh, 10,8 Wh
Autonomie (de pleine charge à vide)	30 jours+
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries	1
Poids de la batterie	53 g max.
Capacité de la batterie	3000mAh

Chargeur magnétique sans fil

Nom	Chargeur magnétique sans fil Soocas
Modèle	T04 Ultra
Entrée nominale	5,0 V ⎓ 1,0 A
Méthode de charge	Charge sans fil
Puissance de transmission maximale	110.76-115.65kHz
Bande de fréquence	100-130 kHz

Le présent appareil a été testé et respecte les limites prescrites en matière d'exposition aux radiofréquences (RF).

Adaptateur secteur (modèles spécifiques uniquement)


Adaptateur secteur	
Entrée: 100 V – 240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A	Sortie: 5.0 V ⎓ 1.0 A, 5.0 W


Informations publiées	Valeur et précision	Unité
Nom du fabricant	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	–
Identifiant du modèle	A520-050100U-EU1	–
Tension d'entrée	100-240	V~
Fréquence d'entrée CA	50/60	Hz
Tension de sortie	5,0	V ⎓
Courant de sortie	1,0	A
Puissance de sortie	5,0	W
Rendement actif moyen	73,77	%
Rendement à faible charge (10 %)	64,588	%
Consommation électrique à vide	0,075	W

Utilisation de votre brosse à dents électrique NEOS II Ultra de Soocas

Étape 1 : Installez la tête de brosse


- Veillez à ce que les poils soient orientés vers l'avant du manche de brosse à dents, puis enfoncez délicatement la tête de brosse sur l'arbre du moteur.
- Remarque : Il existe un petit espace entre les poils et le manche, ce qui permet de réduire la friction provoquée par les vibrations du moteur.






Étape 2 : Remplissez le réservoir d'eau.

- Ouvrez le bouchon du réservoir d'eau et remplissez-le d'eau.
- Veillez à ce que le bouchon à rabat soit bien refermé après avoir rempli le réservoir afin de profiter au maximum de l'expérience de nettoyage, qui comprend le brossage et l'utilisation du fil dentaire.






Remarques


- Utilisez de l'eau tiède à moins de 40 °C (104 °F).
- N'ajoutez pas de dentifrice, de sel, de comprimés de bain de bouche solides ou tout autre produit chimique contenant du myristate d'isopropyle dans le réservoir d'eau. Cela permettra d'éviter tout encrassement ou endommagement de l'appareil.

Étape 3 : Humidifiez la tête de la brosse à dents et appliquez du dentifrice.




Étape 4 : Commencez à vous brosser les dents.

1. Choisissez le niveau d'intensité de brossage.




Appuyez sur le bouton de réglage de l'intensité de brossage pour sélectionner le réglage souhaité:
Faible/Moyenne/Élevée
Remarque : Si c'est votre première utilisation, nous vous suggérons de commencer par le mode Doux.


2. Choisissez le mode de nettoyage souhaité.




Mode Nettoyage en profondeur

- Appui court : Démarrer / Pause le mode Nettoyage en profondeur.
- Appui long : Passer en mode veille
- Lorsque vous activez le mode Nettoyage en profondeur, la brosse à dents brosse d'abord pendant deux minutes, puis rince pendant 80 secondes. Cela permet de nettoyer en profondeur la surface des dents et les espaces entre les dents.








Mode fil dentaire rapide

- Appui court : Démarrer / Pause
- Appui long : Passer en mode veille


Lorsque le mode fil dentaire rapide est activé, l'appareil effectue 80 secondes de rinçage et de brossage. Veiller à ce que le réservoir d'eau soit plein avant d'activer le mode fil dentaire rapide.

Conseils pour le nettoyage buccal




Placez les poils à un angle de 45° contre la ligne gingivale et déplacez-les lentement. La brosse à dents électrique NEOS II Ultra de Soocas effectue un mouvement de balayage à 20°, nettoyant ainsi en profondeur chaque partie de vos dents et de vos gencives.

Brossez sur de courtes distances horizontalement.




N'appuyez pas trop fort, car cela pourrait endommager vos gencives et vos dents. Nous vous recommandons de faire passer la tête de brosse horizontalement sur de courtes distances, afin de permettre aux vibrations à haute fréquence et au mouvement de balayage à 20° de la brosse à dents d'assurer un nettoyage complet.



Lorsque vous utilisez du fil dentaire, tenez la brosse à dents à angle droit par rapport aux espaces entre vos dents et laissez l'eau couler lentement le long de vos gencives.


Nettoyage et entretien quotidiens nécessaires.





Après avoir utilisé la brosse à dents électrique NEOS II Ultra de Soocas, rincez soigneusement la tête de brosse à l'eau claire.

Conseil : Remplacez la tête de brosse tous les trois mois ou plus tôt.

Le couvercle du réservoir d'eau se trouve au bas du manche. Une fois le mode Fil dentaire rapide terminé, tirez sur le loquet jaune pour retirer le couvercle du réservoir d'eau et versez le liquide qui s'y trouve encore.
Ne remettez le couvercle inférieur du réservoir d'eau en place qu'une fois que l'intérieur du réservoir est complètement sec. Cela réduira le risque de développement de bactéries dues à l'humidité.











Si c'est le cas, retirez la bague d'étanchéité en caoutchouc transparent et utilisez la brosse de nettoyage pour vérifier si l'évent (la zone rainurée) est obstrué. Remettez ensuite la bague d'étanchéité en caoutchouc transparent en place et veillez à ce qu'elle soit bien serrée.



Utilisez régulièrement la brosse de nettoyage pour nettoyer soigneusement l'intérieur du réservoir d'eau.

Chargement

- Lorsque le voyant d'alimentation devient rouge, cela signifie que la batterie est faible. Veiller à ce que vous rechargiez régulièrement l'appareil afin qu'il continue de fonctionner normalement. Il faut environ 8 heures pour recharger complètement la batterie, qui offre ensuite jusqu'à 30 jours d'autonomie (en mode d'intensité moyenne).
- Si le voyant d'alimentation clignote très rapidement en rouge et que vous ne parvenez pas à allumer l'appareil, cela signifie que la batterie est complètement déchargée. Mettez-le immédiatement sous tension pour qu'il fonctionne à nouveau. Il faut environ 8 heures pour recharger complètement la batterie, mais cela peut varier en fonction de l'autonomie restante.



Remarques

- Ne plongez pas le chargeur magnétique dans l'eau ou tout autre liquide.
- Utilisez un adaptateur secteur 5 V pour recharger l'appareil.
- Veiller à ce que le port de charge et le cordon d'alimentation soient complètement secs avant de procéder à la charge. Cela permettra d'éviter les chocs électriques ou les courts-circuits.
- Ne placez pas d'objets métalliques sur le chargeur lorsqu'il est allumé.
- Placez le produit sur une surface plane pendant qu'il se charge.
- Rechargez le produit dans des milieux dont la température est comprise entre 0 °C et 45 °C. Le produit ne peut pas être rechargé dans des milieux où la température est extrêmement basse ou élevée.
- Ce produit est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Tenez-le à l'écart du feu et évitez de le recharger dans des conditions de haute température.

Voyants lumineux d'indication de charge

	État	Niveau de batterie
Allumé (en cours d'utilisation/en pause)	Voyant vert fixe	30 %-100 %
	Voyant rouge fixe	10 %-30 %
	Voyant rouge clignotant	<10 %
Chargement	Voyant vert fixe	100 %
	Voyant vert respirante	30 %-100 %
	Voyant rouge respirante	<30 %

Politique de protection de l'environnement


Lorsque ce produit n'est plus utilisable, veuillez le mettre au rebut conformément à la réglementation locale :
Commencez par retirer la batterie interne et recyclez-la conformément aux normes en vigueur. Une fois que vous avez fini d'utiliser la batterie, vous devez mettre au rebut les composants conformément aux directives locales en matière de traitement des déchets.
Si vous ne pouvez pas retirer la batterie vous-même, veuillez vous débarrasser du produit conformément à la réglementation locale en matière de déchets.

AVERTISSEMENTS

- Ne jetez pas la batterie au feu. Cela évitera qu'elle n'explose ou ne libère des substances toxiques.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Cela évitera qu'elle ne brûle et ne provoque un incendie.
- Ne retirez aucune pièce du produit à moins que vous ne prévoyiez de le jeter, car cela pourrait endommager l'appareil.
- Toutes les procédures doivent respecter strictement les normes de sécurité. Veiller à ce que vous coupiez l'alimentation avant de retirer la batterie.
- Avant de jeter l'appareil, vous devez retirer la batterie et la mettre au rebut séparément.
- Veuillez apporter les batteries usagées dans des lieux spécialisés dans leur recyclage.

Instructions pour retirer la batterie rechargeable.

1. Retirez le couvercle inférieur du réservoir d'eau et repérez le capuchon de protection rond à vis situé au bas du moteur. Utilisez un tournevis plat pour le soulever.
2. Utilisez un tournevis pour retirer la vis de fixation située au bas du moteur.
3. Utilisez un tournevis plat pour soulever le boîtier en plastique blanc, puis détachez l'ensemble du moteur.
4. Retirez la batterie du moteur et placez-la dans une boîte de recyclage spéciale.



Résolution des problèmes

Problème	Cause possible	Solution
La brosse à dents électrique ne s'allume pas.	La brosse à dents électrique est toujours branchée au chargeur.	Trennen Sie das Aufladegerät.
	Le niveau de batterie est trop faible.	Veuillez recharger la batterie jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment chargée.
La tête de brosse ne peut pas être installée.	Il y a des corps étrangers ou des débris dans la prise de la tête de brosse.	Veuillez retirer les débris présents dans la prise de la tête de brosse.
	Des corps étrangers sont coincés dans l'arbre d'entraînement.	Veuillez nettoyer l'arbre d'entraînement.
	Une tête de brosse non authentique/incorrecte est utilisée.	Veuillez utiliser une tête de brosse d'origine et compatible.
Les vibrations de la tête de brosse sont faibles.	La tête de brosse est mal installée ou inclinée.	Veuillez réinstaller correctement la tête de brosse.

Courriel du service d'assistance : support@soocas.com
Site Web officiel de Soocas : soocas.com

Veuillez scanner le code QR pour en savoir plus sur Soocas.

Gracias por elegir el Soocas NEOS II Ultra Cepillo de Dientes Eléctrico.

Antes de usar su Soocas NEOS II Ultra Cepillo de Dientes Eléctrico por primera vez, lea atentamente este manual de usuario para garantizar un funcionamiento correcto, obtener resultados de limpieza óptimos y conservar el manual para futuras consultas.

Nombre del producto: Soocas NEOS II Ultra Cepillo de Dientes Eléctrico
Modelo: T04 Ultra
Contenido del paquete:
• Mango del cepillo
• Estuche de viaje
• Cabezal MultiClean Ultra Clean x1
• Cabezal MultiClean Ultra Soft x1
• Protectores de cabezal
• Cargador magnético
• Guía de inicio rápido
• Cepillo de limpieza para depósito
Correo de soporte:support@soocas.com
Sitio web oficial de Soocas:soocas.com
Fabricante: Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.
Dirección: Room 1101, 1102, 1103, 1104, Building 2, Chongwen Area, Nanshan iPark, No.3370 Liuxian Avenue, Comunidad Fuguang, Subdistrito Taoyuan, Distrito Nanshan, Shenzhen, China
Hecho en China

Instrucciones de seguridad importantes

Es normal experimentar una ligera molestia o sangrado de encías la primera vez que use este producto. Esto se debe a que sus encías aún no se han acostumbrado completamente a la vibración de alta frecuencia y al movimiento de limpieza. Para principiantes, recomendamos comenzar con el Modo Suave. Esta condición puede durar de 1 a 2 semanas después del uso inicial. Si el sangrado persiste más de dos semanas sin mejora notable, deje de usar el producto de inmediato y consulte a un dentista.


⚠ ADVERTENCIAS

- Si se ha sometido a cirugía oral o de encías en los últimos dos meses, o si tiene aparatos dentales, coronas, implantes u otras condiciones similares, consulte a su dentista antes de usar este cepillo.
- Este producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén supervisados o instruidos por una persona responsable sobre el uso seguro del producto.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con este producto.
- Los niños no deben realizar tareas de limpieza o mantenimiento sin supervisión.
- No sumerja el cargador magnético en agua ni en otros líquidos.
- Utilice un adaptador de corriente de 5V para la carga.
- Asegúrese de que el puerto de carga y el cable de alimentación estén completamente secos antes de cargar, ya que la humedad puede causar descarga eléctrica o cortocircuito.
- No coloque objetos metálicos en la superficie del cargador mientras esté encendido.
- Coloque el producto sobre una superficie estable durante la carga.
- Cargue en entornos entre 0°C y 45°C. El producto no puede cargarse en temperaturas demasiado bajas o altas.
- Este producto contiene una batería recargable integrada. Manténgalo alejado del fuego y evite cargarlo en condiciones de alta temperatura.
- No golpee ni deje caer este producto. Si se daña por colisión o caída, deje de usarlo inmediatamente.
- Si el cepillo de dientes (cabezal, mango o cargador) está dañado de alguna manera, deje de usarlo inmediatamente.
- No limpie el cabezal eléctrico, el mango ni el cargador en un lavavajillas.
- El Soocas NEOS II Ultra Cepillo de Dientes Eléctrico cumple con las normas de seguridad electromagnética. Si tiene un marcapasos cardíaco u otro dispositivo implantado, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo antes de usarlo.
- Si padece alguna condición médica, consulte a su médico antes de usar el Soocas NEOS II Ultra Cepillo de Dientes Eléctrico.
- Este aparato está diseñado únicamente para limpiar dientes, encías y lengua. No lo use para otros fines. Si siente molestias o dolor, deje de usarlo de inmediato y contacte a su médico.
- No use cabezales con cerdas desgastadas o dobladas. Se recomienda reemplazar los cabezales cada 3 meses o antes.
  Si su pasta dental contiene peróxido, bicarbonato de sodio o carbonato (común en las pastas dentales blanqueadoras), limpie bien el cabezal del cepillo con agua y jabón después de cada uso para ayudar a prevenir una posible degradación del plástico.


Notas


- Las imágenes del producto y accesorios mostradas en este manual son solo de referencia. El producto real puede diferir debido a actualizaciones o mejoras. Por favor, refiérase al producto real.
- Este producto está destinado únicamente a uso doméstico y no debe utilizarse en entornos comerciales.


Su NEOS II Ultra Cepillo de Dientes Eléctrico



1. **Protector de cabezal**
2. **Cabezal MultiClean Ultra Clean**
3. **Cabezal MultiClean Ultra Soft**
4. **Eje del motor**
5. **Botón Modo Limpieza Profunda**
   - Pulsación corta: Iniciar / Pausar
   - Pulsación larga: Entrar en modo de espera
6. **Indicador de intensidad de cepillado**
   Bajo ----------
   Medio ----------
   Alto ----------
7. **Botón de ajuste de intensidad de cepillado**
   - Pulsación corta: Ajustar la intensidad de cepillado
8. **Botón Modo Enjuague Rápido**
   - Pulsación corta: Iniciar / Pausar
   - Pulsación larga: Entrar en modo de espera
9. **Indicador de encendido**
10. **Tapa inferior del depósito de agua**







⓫ **Base de carga inalámbrica magnética**

⓬ **Adaptador** (solo en modelos específicos)
Nota: El contenido de la caja puede variar según el modelo adquirido.

⓭ **Estuche de viaje**

Especificaciones

Soocas NEOS II Ultra Cepillo de Dientes Eléctrico

Nombre	Soocas NEOS II Ultra Cepillo de Dientes Eléctrico
Modelo	T04 Ultra
Potencia nominal	12W
Voltaje nominal	3,6V
Entrada nominal	5V ⎓ 1A
Tiempo de carga	≈8 horas
Consumo de energía	≈0,3W
Tiempo para entrar en modo apagado	≈20 min
Grado de protección IP	IPX8
Batería	Recargable 3,6V ⎓ , 3000mAh, 10,8Wh
Tiempo de uso (carga completa a vacío)	30 días*
Tipo de batería	Ion de litio
Número de baterías	1
Peso de la batería	53g máx
Capacidad de la batería	3000mAh

Cargador inalámbrico magnético

Nombre	Soocas Cargador Inalámbrico Magnético
Modelo	T04 Ultra
Entrada nominal	5,0V ⎓1,0A
Método de carga	Carga inalámbrica
Potencia máxima de transmisión	110.76-115.65kHz
Banda de frecuencia	100-130kHz

Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites aplicables de exposición a radiofrecuencia (RF).

Adaptador de corriente (solo en modelos específicos)


Adaptador de corriente	
Entrada: 100V ~ 240V~, 50/60 Hz, 0,2 A	Salida: 5.0 V⎓ 1.0 A, 5.0 W


Información publicada	Valor y precisión	Unidad
Nombre del fabricante	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	–
Identificador del modelo	A520-050100U-EU1	–
Voltaje de entrada	100-240	V~
Frecuencia de entrada CA	50/60	Hz
Voltaje de salida	5,0	V ⎓
Corriente de salida	1,0	A
Potencia de salida	5,0	W
Eficiencia activa promedio	73,77	%
Eficiencia a baja carga (10%)	64,588	%
Consumo en vacío	0,075	W

Uso de su Soocas NEOS II Ultra Cepillo de Dientes Eléctrico

Paso 1: Instale el cabezal


- Asegúrese de que la dirección de las cerdas esté alineada con la parte frontal del mango del cepillo, luego empuje suavemente el cabezal sobre el eje del motor.
- Nota: Un pequeño espacio entre las cerdas y el mango es intencional, ayuda a reducir la fricción causada por la vibración del motor.






Paso 2: Llene el depósito de agua

- Abra el sello del depósito de agua y llénelo con agua.
- Cierre bien la tapa abatible de la entrada de agua después de llenar para disfrutar de la experiencia simultánea de cepillado y enjuague.






Notas


- Use agua tibia por debajo de 40°C (104°F).
- No añada pasta dental, sal, tabletas sólidas de enjuague bucal ni sustancias químicas que contengan miristato de isopropilo en el depósito de agua para evitar obstrucciones o daños al dispositivo.

Paso 3:Humedezca el cabezal y aplique una cantidad adecuada de pasta dental.




Paso 4: Comience la limpieza bucal

1. Seleccione la intensidad de cepillado




Pulsación corta del botón de ajuste de intensidad de cepillado para seleccionar la configuración deseada: Bajo/Medio/Alto
Nota : Si es la primera vez que usa el producto, recomendamos comenzar con el modo Suave.


2. Seleccione el modo de limpieza




Modo Limpieza Profunda

- Pulsación corta: Iniciar / Pausar Modo Limpieza Profunda
- Pulsación larga: Entrar en modo de espera
- Cuando se activa el Modo Limpieza Profunda, el dispositivo realiza 2 minutos de cepillado seguidos de 80 segundos de enjuague, limpiando a fondo superficies y espacios interdentales.








Modo Enjuague Rápido

- Pulsación corta: Iniciar / Pausar
- Pulsación larga: Entrar en modo de espera


Cuando se activa el Modo Enjuague Rápido, el dispositivo realiza 80 segundos de enjuague y cepillado combinados. Asegúrese de llenar el depósito de agua antes de activar este modo.

Consejos de limpieza bucal



Coloque las cerdas en un ángulo de 45° contra la línea de las encías y muévase lentamente. El Soocas NEOS II Ultra Cepillo de Dientes Eléctrico se moverá hacia arriba y hacia abajo en un ángulo de 20° para asegurar una limpieza completa de todo el diente y la línea de las encías.

Cepille distancias cortas en sentido horizontal.




Evite aplicar demasiada presión, ya que esto puede dañar las encías y los dientes. Recomendamos mover el cabezal horizontalmente en distancias cortas, permitiendo que la vibración de alta frecuencia y el movimiento de barrido de 20° del cepillo realicen la limpieza.




Cuando esté en modo enjuague, coloque el cepillo en posición vertical hacia los espacios interdentales y deje que el agua fluya lentamente a lo largo de la línea de las encías.


Mantenimiento y limpieza diaria




Después de usar el Soocas NEOS II Ultra Cepillo de Dientes Eléctrico, enjuague bien el cabezal con agua limpia.
Consejo: Reemplace el cabezal cada 3 meses o antes.

La tapa del depósito de agua se encuentra en la parte inferior del mango. Cuando finalice el Modo Enjuague Rápido, tire de la pestaña amarilla para retirar la tapa del depósito y vacíe el líquido restante.
Vuelva a instalar la tapa inferior del depósito de agua solo cuando el interior esté completamente seco, para reducir el riesgo de crecimiento bacteriano causado por la humedad.











Si es necesario, retire el anillo de sellado de goma transparente y use el cepillo de limpieza para comprobar si la ventilación (zona de ranura) está obstruida. Luego reinstale el anillo de sellado firmemente.



Use regularmente el cepillo de limpieza para limpiar a fondo el interior del depósito de agua.

Carga

- Cuando el indicador de encendido se ponga en rojo, el nivel de la batería es bajo. Cargue el dispositivo de inmediato para asegurar un funcionamiento normal. Una carga completa tarda aproximadamente 8 horas y ofrece hasta 30 días de uso (basado en la intensidad del modo medio).
- Si el indicador parpadea en rojo rápidamente y el producto no puede encenderse, el nivel de batería es críticamente bajo. Cárguelo de inmediato para restaurar la funcionalidad. Una carga completa tarda aproximadamente 8 horas; el tiempo real puede variar según el nivel restante.



Notas

- No sumerja el cargador magnético en agua ni en ningún otro líquido.
- Use un adaptador de corriente de 5V al cargar.
- Asegúrese de que el puerto de carga y el cable estén completamente secos antes de cargar para evitar descargas eléctricas o cortocircuitos.
- No coloque objetos metálicos en la superficie del cargador mientras esté encendido.
- Coloque el producto sobre una superficie estable durante la carga.
- Cargue en entornos entre 0°C y 45°C. El producto no puede cargarse en temperaturas extremadamente bajas o altas.
  Este producto contiene una batería recargable incorporada. Manténgala alejada del fuego y evite
- cargarla en condiciones de alta temperatura.

Indicadores luminosos de carga

	Estado	Niveau de batterie
Encendido (En uso/Pausado)	Luz verde fija	30%-100%
	Luz roja fija	10%-30%
	Luz roja intermitente	<10%
Cargando	Luz verde fija	100%
	Luz verde respirante	30%-100%
	Luz roja respirante	<30%

Política de protección medioambiental


Cuando este producto llegue al final de su vida útil, siga estrictamente las normativas locales de eliminación:
Primero, retire la batería interna y recíclela conforme a las normas aplicables. Una vez procesada la batería, los componentes restantes deben desecharse de acuerdo con las pautas locales de clasificación de residuos.
Si tiene dificultad para retirar la batería usted mismo, deseche el producto según la normativa local de gestión de residuos.

ADVERTENCIAS

- No arroje la batería al fuego para evitar explosiones o la liberación de sustancias tóxicas.
- No cortocircuite la batería para prevenir quemaduras y riesgos de incendio.
- No desmonte ningún componente del producto salvo para desecharlo, ya que podría dañar el dispositivo.
- Todos los procedimientos deben seguir estrictamente las normas de seguridad. Desconecte la alimentación antes de retirar la batería.
- La batería debe retirarse antes de la eliminación y tratarse por separado.
- Deseche las baterías usadas únicamente en instalaciones de reciclaje autorizadas.

Cómo retirar la batería recargable

1. Retire la tapa inferior del depósito de agua y localice la tapa de protección del tornillo redondo en la base del motor. Use un destornillador plano para abrirla.
2. Use un destornillador para retirar el tornillo de fijación en la parte inferior del motor.
3. Abra con cuidado la carcasa de plástico blanca con un destornillador plano y luego separe todo el conjunto del motor.
4. Retire con cuidado la batería del interior del motor y colóquela en un contenedor de reciclaje designado.



Resolución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
El cepillo de dientes eléctrico no se enciende.	El cepillo de dientes eléctrico sigue conectado al cargador.	Desconecte el cargador.
	El nivel de batería es demasiado bajo.	Cargue la batería hasta que recupere suficiente energía.
No se puede instalar el cabezal.	Hay objetos extraños o residuos en el conector del cabezal.	Retire cualquier residuo del conector del cabezal.
	Hay objetos extraños atascados en el eje de transmisión.	Limpie el eje de transmisión.
	Se utiliza un cabezal no -original/incorrecto.	Use un cabezal original y compatible.
La vibración del cabezal es débil.	El cabezal está mal instalado o inclinado.	Vuelva a instalar correctamente el cabezal.

Correo de soporte: support@soocas.com
Sitio web oficial de Soocas: soocas.com

Escanee el código QR
para saber más sobre Soocas

Gracias por elegir el Soocas NEOS II Ultra Cepillo Dental Eléctrico.

Antes de usar su Soocas NEOS II Ultra Cepillo Dental Eléctrico por primera vez, lea cuidadosamente este manual de usuario para garantizar un uso correcto, obtener resultados de limpieza óptimos y conservar el manual para futuras consultas.

Nombre del producto: Soocas NEOS II Ultra Cepillo Dental Eléctrico
Modelo: T04 Ultra
Contenido del paquete:
• Mango del cepillo
• Estuche de viaje
• Cabezal MultiClean Ultra Clean x1
• Cabezal MultiClean Ultra Soft x1
• Protectores de cabezal
• Cargador magnético
• Guía rápida
• Cepillo de limpieza para depósito
Correo de soporte:support@soocas.com
Sitio web oficial de Soocas:soocas.com
Fabricante: Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.
Dirección: Room 1101, 1102, 1103, 1104, Building 2, Chongwen Area, Nanshan iPark, No.3370 Liuxian Avenue, Comunidad Fuguang, Subdistrito Taoyuan, Distrito Nanshan, Shenzhen, China
Hecho en China

Instrucciones importantes de seguridad

Es normal sentir una ligera molestia o sangrado de encías la primera vez que use este producto. Esto sucede porque sus encías aún no se han acostumbrado a la vibración de alta frecuencia y al movimiento de limpieza. Para principiantes, recomendamos empezar con el Modo Suave. Esta condición puede durar de 1 a 2 semanas después del uso inicial. Si el sangrado continúa por más de dos semanas sin mejoría, deje de usar el producto y consulte a un dentista.


⚠ **ADVERTENCIAS**

- Si se ha sometido a cirugía oral o de encías en los últimos dos meses, o si tiene brackets, coronas, implantes u otras condiciones similares, consulte a su dentista antes de usar este cepillo.
- Este producto no está destinado a ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén supervisadas o instruidas por una persona responsable sobre el uso seguro del producto.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con este producto.
- Los niños no deben realizar tareas de limpieza o mantenimiento sin supervisión.
- No sumerja el cargador magnético en agua ni en otros líquidos.
- Use un adaptador de corriente de 5V para cargar.
- Asegúrese de que el puerto de carga y el cable estén completamente secos antes de cargar, ya que la humedad puede causar descarga eléctrica o cortocircuito.
- No coloque objetos metálicos sobre la superficie del cargador mientras esté encendido.
- Coloque el producto sobre una superficie estable durante la carga.
- Cargue en ambientes entre 0°C y 45°C. El producto no puede cargarse en temperaturas muy bajas o muy altas.
- Este producto contiene una batería recargable integrada. Manténgalo alejado del fuego y evite cargarlo en condiciones de alta temperatura.
- No golpee ni deje caer este producto. Si se daña por choque o caída, deje de usarlo inmediatamente.
- Si el cepillo dental (cabezal, mango o cargador) está dañado de alguna manera, deje de usarlo inmediatamente.
- No limpie el cabezal, el mango ni el cargador en un lavavajillas.
- El Soocas NEOS II Ultra Cepillo Dental Eléctrico cumple con las normas de seguridad electromagnética. Si tiene un marcapasos u otro dispositivo implantado, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo antes de usarlo.
- Si tiene alguna condición médica, consulte a su médico antes de usar el Soocas NEOS II Ultra Cepillo Dental Eléctrico.
- Este aparato está diseñado solo para limpiar dientes, encías y lengua. No lo use con otros fines. Si siente molestias o dolor, deje de usarlo y contacte a su médico.
- No use cabezales con cerdas desgastadas o dobladas. Se recomienda reemplazar los cabezales cada 3 meses o antes.
- Si su pasta dental contiene peróxido, bicarbonato o carbonato (común en pastas dentales blanqueadoras), lave bien el cabezal del cepillo con agua y jabón después de cada uso para evitar una posible degradación del plástico.


Notas


- Las imágenes del producto y sus accesorios incluidas en este manual son solo de referencia. El producto real puede variar debido a actualizaciones o mejoras. Favor de remitirse al producto real.
- Este producto está diseñado únicamente para uso en el hogar y no debe utilizarse en ámbitos comerciales.


Su NEOS II Ultra Cepillo Dental Eléctrico



1. **Cubierta de cabezal**
2. **Cabezal MultiClean Ultra Clean**
3. **Cabezal MultiClean Ultra Soft**
4. **Eje del motor**
5. **Botón Modo Limpieza Profunda**
   - Pulsación corta: Iniciar / Pausar
   - Pulsación larga: Entrar en modo de espera
6. **Indicador de intensidad de cepillado**
   Bajo ---------- ● ○ ○
   Medio --------- ● ● ○
   Alto ---------- ● ● ●
7. **Botón de ajuste de intensidad de cepillado**
   - Pulsación corta: Ajustar la intensidad de cepillado
8. **Botón Modo Enjuague Rápido**
   - Pulsación corta: Iniciar / Pausar
   - Pulsación larga: Entrar en modo de espera
9. **Indicador de encendido**
10. **Tapa inferior del tanque de agua**







⓫ **Base de carga inalámbrica magnética**

⓬ **Adaptador** (solo en ciertos modelos)
Nota: El contenido de la caja puede variar según el modelo adquirido.

⓭ **Estuche de viaje**

Especificaciones

Soocas NEOS II Ultra Cepillo Dental Eléctrico

Nombre	Soocas NEOS II Ultra Cepillo Dental Eléctrico
Modelo	T04 Ultra
Potencia nominal	12W
Voltaje nominal	3,6V
Entrada nominal	5V ⎓ 1A
Tiempo de carga	≈8 horas
Consumo de energía	≈0,3W
Tiempo para entrar en modo apagado	≈20 min
Grado de protección IP	IPX8
Batería	Recargable 3,6V ⎓ , 3000mAh, 10,8Wh
Tiempo de uso (de lleno a vacío)	30 días*
Tipo de batería	Iones de litio
Cantidad de baterías	1
Peso de la batería	53g máx.
Capacidad de la batería	3000mAh

Cargador inalámbrico magnético

Nombre	Soocas Cargador Inalámbrico Magnético
Modelo	T04 Ultra
Entrada nominal	5,0V ⎓ 1,0A
Método de carga	Carga inalámbrica
Potencia máxima de transmisión	110.76-115.65kHz
Banda de frecuencia	100-130kHz

Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites aplicables de exposición a radiofrecuencia (RF).

Adaptador de corriente (solo en modelos específicos)


Adaptador de corriente	
Entrada: 100V ~ 240V~, 50/60 Hz, 0,2 A	Salida: 5.0 V⎓ 1.0 A, 5.0 W


Información publicada	Valor y precisión	Unidad
Nombre del fabricante	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	–
Identificador del modelo	A520-050100U-EU1	–
Voltaje de entrada	100-240	V~
Frecuencia de entrada CA	50/60	Hz
Voltaje de salida	5.0	V ⎓
Corriente de salida	1.0	A
Potencia de salida	5.0	W
Eficiencia activa promedio	73.77	%
Eficiencia en carga baja (10%)	64.588	%
Consumo sin carga	0.075	W

Uso de su Soocas NEOS II Ultra Cepillo Dental Eléctrico

Paso 1: Coloque el cabezal


- Asegúrese de que la dirección de las cerdas esté alineada con la parte frontal del mango, luego empuje suavemente el cabezal en el eje del motor.
- Nota: Un pequeño espacio entre las cerdas y el mango es intencional, ayuda a reducir la fricción causada por la vibración del motor.






Paso 2: Llene el tanque de agua

- Abra el sello del tanque de agua y llénelo con agua.
- Cierre bien la tapa abatible de la entrada de agua después de llenarlo para disfrutar de la experiencia simultánea de cepillado y enjuague.






Notas


- Use agua tibia por debajo de 40°C (104°F)
- No agregue pasta dental, sal, tabletas sólidas de enjuague bucal ni sustancias químicas que contengan miristato de isopropilo en el tanque de agua para evitar obstrucciones o daños al dispositivo.

Paso 3:Humedezca el cabezal y aplique una cantidad adecuada de pasta dental.




Paso 4: Comience la limpieza bucal

1. Seleccione la intensidad de cepillado




Pulsación corta del botón de ajuste de intensidad de cepillado para seleccionar la configuración deseada: Bajo/Medio/Alto
Nota: Si es la primera vez que usa el producto, recomendamos empezar con el modo Suave.


2. Seleccione el modo de limpieza




Modo Limpieza Profunda

- Pulsación corta: Iniciar / Pausar Modo Limpieza Profunda
- Pulsación larga: Entrar en modo de espera
- Cuando se activa el Modo Limpieza Profunda, el dispositivo realiza 2 minutos de cepillado seguidos de 80 segundos de enjuague, limpiando a fondo superficies y espacios interdentales.








Modo Enjuague Rápido

- Pulsación corta: Iniciar / Pausar
- Pulsación larga: Entrar en modo de espera


Cuando se activa el Modo Enjuague Rápido, el dispositivo realiza 80 segundos de enjuague y cepillado combinados. Asegúrese de llenar el tanque de agua antes de activar este modo.

Consejos de limpieza oral




Coloque las cerdas en un ángulo de 45° contra la línea de las encías y muévalas lentamente. El Soocas NEOS II Ultra Cepillo Dental Eléctrico se moverá hacia arriba y hacia abajo en un ángulo de 20° para asegurar una limpieza completa de los dientes y de la línea de las encías.

Cepille en distancias cortas de manera horizontal.




Evite aplicar demasiada presión, ya que esto puede dañar sus encías y dientes. Recomendamos mover el cabezal horizontalmente en trayectos cortos, dejando que la vibración de alta frecuencia y el movimiento de barrido de 20° del cepillo realicen la limpieza.




Cuando esté en modo enjuague, coloque el cepillo en posición vertical hacia los espacios entre dientes y deje que el agua fluya lentamente a lo largo de la línea de las encías.


Mantenimiento y limpieza diaria



Después de usar el Soocas NEOS II Ultra Cepillo Dental Eléctrico, enjuague bien el cabezal con agua limpia.
Consejo: Cambie el cabezal cada 3 meses o antes.

La tapa del tanque de agua está ubicada en la parte inferior del mango. Cuando termine el Modo Enjuague Rápido, tire de la pestaña amarilla para retirar la tapa del tanque y vacíe el líquido restante.
Vuelva a colocar la tapa inferior del tanque de agua solo cuando el interior esté completamente seco, para reducir el riesgo de crecimiento de bacterias causado por la humedad.











Si es necesario, retire el anillo de sellado de goma transparente y use el cepillo de limpieza para revisar si la ventilación (zona de ranura) está obstruida. Luego vuelva a colocar el anillo de sellado de forma segura.



Use el cepillo de limpieza regularmente para limpiar a fondo el interior del tanque de agua.

Carga

- Cuando el indicador de encendido se ponga rojo, significa que el nivel de batería está bajo. Cargue el dispositivo pronto para asegurar un funcionamiento normal. Una carga completa tarda aproximadamente 8 horas y brinda hasta 30 días de uso (basado en la intensidad del modo medio).
- Si el indicador parpadea en rojo rápidamente y el producto no puede encenderse, la batería está críticamente baja. Conéctelo de inmediato para recuperar la funcionalidad. Una carga completa tarda aproximadamente 8 horas; el tiempo real puede variar según el nivel restante.



Notas

- No sumerja el cargador magnético en agua ni en ningún otro líquido.
- Use un adaptador de corriente de 5V para cargar.
- Asegúrese de que el puerto de carga y el cable estén completamente secos antes de cargar para evitar descargas eléctricas o cortocircuitos.
- No coloque objetos metálicos sobre la superficie del cargador mientras esté encendido.
- Coloque el producto sobre una superficie estable durante la carga.
- Cargue en ambientes entre 0˚C y 45˚C. El producto no puede cargarse en temperaturas demasiado bajas o demasiado altas.
- Este producto contiene una batería recargable incorporada. Manténgala alejada del fuego y evite cargarla en condiciones de alta temperatura.

Luces indicadoras de carga

	Estado	Nivel de batería
Encendido (En uso/Pausado)	Luz verde fija	30%-100%
	Luz roja fija	10%-30%
	Luz roja parpadeante	<10%
Cargando	Luz verde fija	100%
	Luz verde intermitente	30%-100%
	Luz roja intermitente	<30%

Política de protección ambiental


Cuando este producto llegue al final de su vida útil, siga estrictamente las regulaciones locales para su disposición:
Primero, retire la batería interna y recíclela de acuerdo con las normas aplicables. Una vez procesada, los componentes restantes deben desecharse según las guías locales de clasificación de residuos.
Si tiene dificultad para retirar la batería usted mismo, deseche el producto conforme a las regulaciones locales de manejo de residuos.

ADVERTENCIAS

- No arroje la batería al fuego para evitar explosiones o la liberación de sustancias tóxicas.
- No haga cortocircuito en la batería para evitar quemaduras y posibles riesgos de incendio.
- No desarme ningún componente del producto a menos que sea para desecharlo, ya que esto puede dañar el dispositivo.
- Todos los procedimientos deben seguir estrictamente las normas de seguridad. Desconecte la corriente antes de retirar la batería.
- La batería debe retirarse antes de la eliminación y manejarse por separado.
- Deseche las baterías usadas únicamente en centros de reciclaje autorizados.

Cómo retirar la batería recargable

1. Retire la tapa inferior del tanque de agua y localice la tapa protectora del tornillo redondo en la base del motor. Use un destornillador plano para abrirla.
2. Use un destornillador para retirar el tornillo de fijación en la parte inferior del motor.
3. Abra con cuidado la carcasa de plástico blanca con un destornillador plano y luego retire todo el conjunto del motor.
4. Quite con cuidado la batería del interior del motor y colóquela en un contenedor de reciclaje designado.



Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
El cepillo dental eléctrico no enciende.	El cepillo dental eléctrico todavía está conectado al cargador.	Desconecte el cargador.
	El nivel de batería está demasiado bajo.	Cargue la batería hasta que tenga suficiente energía.
No se puede colocar el cabezal.	Hay objetos extraños o restos en el conector del cabezal.	Retire cualquier resto del conector del cabezal.
	Hay objetos extraños atorados en el eje de transmisión.	Limpie el eje de transmisión.
	Se está usando un cabezal no -original/incorrecto.	Use un cabezal original y compatible.
La vibración del cabezal es débil.	El cabezal está mal colocado o torcido.	Vuelva a colocar correctamente el cabezal.

Correo de soporte: support@soocas.com
Sitio web oficial de Soocas: soocas.com

Escanee el código QR
para conocer más sobre Soocas

Grazie per aver scelto lo spazzolino elettrico Soocas NEOS II Ultra.

Prima di utilizzare lo spazzolino elettrico Soocas NEOS II Ultra per la prima volta, leggere attentamente questo manuale d'uso per garantire il corretto funzionamento, ottenere risultati di pulizia ottimali e conservare il manuale per riferimenti futuri.

Nome del prodotto: Spazzolino elettrico Soocas NEOS II Ultra
Modello: T04 Ultra
Contenuto della confezione:
• Impugnatura dello spazzolino
• Custodia da viaggio
• Testina MultiClean Ultra Clean x1
• Testina MultiClean Ultra Soft x1
• Coperture per testine
• Caricabatterie magnetico
• Guida rapida
• Spazzola di pulizia per il serbatoio
Email di supporto: support@soocas.com
Sito ufficiale Soocas: soocas.com
Produttore: Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.
Indirizzo: Sala 1101, 1102, 1103, 1104, edificio 2, zona di Chongwen, Nanshan iPark, No.3370 Liuxian Avenue, Comunità di Fuguang, sottodistretto di Taoyuan, distretto di Nanshan, Shenzhen, Cina
Prodotto in Cina

Importanti istruzioni di sicurezza

La prima volta che si utilizza questo prodotto, è normale avvertire un leggero disagio o sanguinamento delle gengive. Questo perché le gengive potrebbero non essere ancora completamente abituate alle vibrazioni ad alta frequenza e al movimento di pulizia. Per i principianti, si consiglia di iniziare con la Modalità delicata. Questa condizione può persistere per 1–2 settimane dopo l'uso iniziale. Se il sanguinamento continua per più di due settimane senza miglioramenti evidenti, interrompere immediatamente l'uso di questo prodotto e consultare un dentista.


⚠ **AVVERTENZA**

- Se negli ultimi due mesi avete subito un intervento orale o gengivale o se avete apparecchi dentali, corone, impianti o condizioni simili, consultate il vostro dentista prima di utilizzare lo spazzolino.
- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite da una persona responsabile sul funzionamento sicuro del prodotto.
- Supervisionare i bambini per assicurarsi che non giochino con questo prodotto.
- I bambini non devono eseguire la pulizia o la manutenzione senza supervisione.
- Non immergere il caricabatterie magnetico in acqua o altri liquidi.
- Utilizzare un adattatore di alimentazione da 5 V per la ricarica.
- Assicurarsi che la porta di ricarica e il cavo di alimentazione siano completamente asciutti prima della ricarica, poiché l'umidità potrebbe causare scosse elettriche o cortocircuiti.
- Non posizionare oggetti metallici sulla superficie del caricabatterie mentre è acceso.
- Posizionare il prodotto su una superficie stabile durante la ricarica.
- Caricare in ambienti con temperatura compresa tra 0˚C e 45˚C. Il prodotto non può essere caricato a temperature eccessivamente basse o alte.
- Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata. Tenerlo lontano dal fuoco ed evitare la ricarica in condizioni di temperatura elevata.
- Non urtare o far cadere il prodotto. Se il prodotto è danneggiato a causa di collisioni o cadute, interrompere immediatamente l'uso.
- Se lo spazzolino (testina, impugnatura o caricabatterie) è danneggiato in qualsiasi modo, smettere immediatamente di usarlo.
- Non pulite la testina elettrica, l'impugnatura o il caricabatterie in lavastoviglie.
- Lo spazzolino elettrico Soocas NEOS II Ultra è conforme agli standard di sicurezza elettromagnetica. Se si dispone di un pacemaker cardiaco o di un altro dispositivo impiantato, consultare il proprio medico o il produttore del dispositivo prima dell'uso.
- In caso di qualsiasi condizione medica, consultare il proprio medico prima di utilizzare lo spazzolino elettrico Soocas NEOS II Ultra.
- Questo apparecchio è progettato esclusivamente per la pulizia di denti, gengive e lingua. Non utilizzarlo per altri scopi. In caso di disagio o dolore, interrompere immediatamente l'uso e contattare il medico.
- Non utilizzare testine con setole sfilacciate o piegate. Si consiglia di sostituire le testine ogni 3 mesi o prima.
- Se il dentifricio contiene perossido, bicarbonato di sodio o bicarbonato (comune nei dentifrici sbiancanti), pulire accuratamente la testina con acqua e sapone dopo ogni utilizzo per evitare possibile degrado della plastica.


Note


- Le immagini del prodotto e degli accessori mostrate in questo manuale sono solo di riferimento. Il prodotto effettivo può differire a causa di aggiornamenti o upgrade. Si prega di fare riferimento al prodotto reale.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non deve essere utilizzato in ambienti commerciali.


Lo spazzolino elettrico NEOS II Ultra



1. **Copertura per testina**
2. **Testina MultiClean Ultra Clean**
3. **Testina MultiClean Ultra Soft**
4. **Albero motore**
5. **Pulsante modalità pulizia profonda**
   - Pressione breve: Avvio / Pausa
   - Pressione prolungata: Consente di accedere alla modalità standby
6. **Indicatore di intensità di spazzolatura**
   Basso ---------- ●○○
   Media ---------- ●●○
   Elevato --------- ●●●
7. **Pulsante di regolazione dell'intensità di spazzolatura**
   - Pressione breve: Regola l'intensità di spazzolatura
8. **Pulsante modalità filo interdentale rapido**
   - Pressione breve: Avvio / Pausa
   - Pressione prolungata: Consente di accedere alla modalità standby
9. **Indicatore di alimentazione**
10. **Coperchio inferiore del serbatoio dell'acqua**







⓫ **Base di ricarica wireless magnetica**

⓬ **Adattatore** (solo modelli specifici)
Nota: Il contenuto della confezione può variare a seconda del modello acquistato.

⓭ **Custodia da viaggio**

Specifiche

Spazzolino elettrico Soocas NEOS II Ultra

Nome	Spazzolino elettrico Soocas NEOS II Ultra
Modello	T04 Ultra
Potenza nominale	12W
Tensione nominale	3,6V
Ingresso nominale	5 V ⎓ 1 A
Tempo di ricarica	≈8 ore
Consumo energetico	≈ 0,3 W
Tempo per entrare in modalità di spegnimento	≈ 20 min
Classificazione IP	IPX8
Batteria	Ricaricabile 3,6 V ⎓ , 3000 mAh, 10,8 Wh
Tempo di funzionamento (da carico a scarico)	Oltre 30 giorni
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie	1
Peso della batteria	53 g max
Capacità della batteria	3000mAh

Caricabatterie wireless magnetico

Nome	Caricabatterie wireless magnetico Soocas
Modello	T04 Ultra
Ingresso nominale	5,0 V ⎓ 1,0 A
Metodo di ricarica	Ricarica wireless
Potenza massima di trasmissione	110.76-115.65kHz
Banda di frequenza	100-130 kHz

Questo dispositivo è stato testato e soddisfa i limiti applicabili per l'esposizione alle radiofrequenze (RF).

Adattatore di alimentazione (solo modelli specifici)


Adattatore di alimentazione	
Input : 100V ~ 240V~, 50/60 Hz, 0,2 A	Uscita : 5.0 V ⎓ 1.0 A, 5.0 W


Informazioni pubblicate	Valore e precisione	Unità
Nome del produttore	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	–
Identificatore del modello	A520-050100U-EU1	–
Tensione di ingresso	100-240	V~
Frequenza AC di ingresso	50/60	Hz
Tensione di uscita	5,0	V ⎓
Corrente di uscita	1,0	A
Potenza di uscita	5,0	W
Efficienza attiva media	73,77	%
Efficienza a basso carico (10%)	64,588	%
Consumo energetico a vuoto	0,075	W

Utilizzo dello spazzolino elettrico Soocas NEOS II Ultra

1° Passo: Installare la testina


- Assicurarsi che la direzione delle setole sia allineata con la parte anteriore dell'impugnatura dello spazzolino, quindi spingere delicatamente la testina sull'asta del motore.
- Nota: Un piccolo spazio tra le setole e l'impugnatura è voluto e contribuisce a ridurre l'attrito causato dalle vibrazioni del motore.






2° Passo: Riempire il serbatoio dell'acqua

- Aprire la guarnizione del serbatoio dell'acqua e riempirla d'acqua.
- Chiudere saldamente l'ingresso dell'acqua dopo il riempimento per godere dell'esperienza di pulizia simultanea di spazzolamento e filo interdentale.






Note


- Utilizzare acqua tiepida a una temperatura inferiore a 40°C (104°F).
- Non aggiungere dentifricio, sale, collutorio solido o sostanze chimiche contenenti miristato di isopropile nel serbatoio dell'acqua per evitare di ostruire o danneggiare il dispositivo.

3° Passo: Bagnare la testina e applicare una quantità adeguata di dentifricio.




4° Passo: Iniziare la pulizia orale

1. Selezionare l'intensità di pulizia




Premere brevemente il pulsante di regolazione dell'intensità di spazzolatura per selezionare l'impostazione desiderata: Basso/Media/Elevato
Nota: Se è la prima volta che si utilizza il prodotto, si consiglia di iniziare con la modalità delicata.


2. Selezionare modalità pulizia




Modalità pulizia profonda

- Pressione breve: Avvio / pausa modalità pulizia profonda
- Pressione prolungata: Consente di accedere alla modalità standby
- Quando la modalità pulizia profonda è attivata, il dispositivo eseguirà 2 minuti di spazzolatura seguiti da 80 secondi di lavaggio, pulendo accuratamente le superfici dei denti e gli spazi vuoti.








Modalità di utilizzo rapido del filo interdentale (Quick Floss)


- Pressione breve: Avvio / Pausa
- Pressione prolungata: Consente di accedere alla modalità standby
  Quando si attiva la modalità filo interdentale rapido, il dispositivo esegue 80 secondi di risciacquo e spazzolamento combinati. Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia pieno prima di attivare la modalità filo interdentale rapido.

Consigli per la pulizia orale




Posizionare le setole con un angolo di 45° rispetto alla linea gengivale e muoversi lentamente. Lo spazzolino elettrico Soocas NEOS II Ultra spazzola su e giù con un angolo di 20° per garantire una pulizia accurata dell'intero dente e della linea gengivale.

Spazzolare a brevi distanze orizzontalmente.




Evitare di applicare una pressione eccessiva, in quanto ciò potrebbe danneggiare le gengive e i denti. Si consiglia di spostare la testina orizzontalmente per brevi distanze, consentendo allo spazzolino di ottenere vibrazioni ad alta frequenza e un movimento di scorrimento di 20° per completare la pulizia.




In modalità filo interdentale, posizionare lo spazzolino verticalmente verso gli spazi tra i denti e lasciare che l'acqua scorra lentamente lungo il bordo gengivale.


Manutenzione e pulizia giornaliera



Dopo aver utilizzato lo spazzolino elettrico Soocas NEOS II Ultra, sciacquare accuratamente la testina con acqua pulita. Suggerimento: Sostituire la testina ogni 3 mesi o prima.

Il coperchio del serbatoio dell'acqua si trova nella parte inferiore dell'impugnatura. Al termine della modalità filo interdentale rapido, tirare il fermo giallo per staccare il coperchio del serbatoio dell'acqua e versare il liquido rimanente.
Reinstallare il coperchio inferiore del serbatoio dell'acqua solo dopo che l'interno del serbatoio dell'acqua è completamente asciutto, per ridurre il rischio di crescita batterica causata dalla ritenzione di umidità.











Se necessario, rimuovere l'anello di tenuta in gomma trasparente e utilizzare la spazzola di pulizia per verificare se lo sfiato dell'aria (area della scanalatura) è ostruito. Quindi reinstallare saldamente l'anello di tenuta in gomma trasparente.



Utilizzare regolarmente la spazzola di pulizia per pulire a fondo l'interno del serbatoio dell'acqua.

Ricarica

- Quando l'indicatore di alimentazione diventa rosso, il livello della batteria è basso. Caricare prontamente il dispositivo per garantire il normale funzionamento. Una carica completa richiede circa 8 ore e fornisce fino a 30 giorni di utilizzo (in base all'impostazione dell'intensità della modalità media).
- Se l'indicatore di alimentazione lampeggia rapidamente in rosso e il prodotto non può essere acceso, il livello della batteria è estremamente basso. Caricare immediatamente per ripristinare la funzionalità. Una carica completa richiede circa 8 ore; il tempo di ricarica effettivo può variare a seconda del livello della batteria rimanente.



Note

- Non immergere il caricabatterie magnetico in acqua o altri liquidi.
- Utilizzare un adattatore di alimentazione da 5 V durante la ricarica.
- Assicurarsi che la porta di ricarica e il cavo di alimentazione siano completamente asciutti prima della ricarica per evitare scosse elettriche o cortocircuiti.
- Non posizionare oggetti metallici sulla superficie del caricabatterie mentre è acceso.
- Posizionare il prodotto su una superficie stabile durante la ricarica.
- Caricare in ambienti tra 0°C e 45°C. Il prodotto non può essere caricato in ambienti con temperature estremamente basse o elevate.
- Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata. Tenerlo lontano dal fuoco ed evitare la ricarica in condizioni di temperatura elevata.

Spie di ricarica

	Stato	Livello della batteria
Acceso (in uso/in pausa)	Luce verde fissa	30%-100%
	Luce rossa fissa	10%-30%
	Luce rossa lampeggiante	<10%
Ricarica	Luz verde fija	100%
	Luz verde intermitente	30%-100%
	Luz roja intermitente	<30%

Politica di protezione ambientale


Quando il prodotto raggiunge il termine della sua vita utile, attenersi rigorosamente alle normative locali per lo smaltimento:
Innanzitutto, rimuovere la batteria interna e riciclarla in conformità agli standard applicabili. Dopo che la batteria è stata adeguatamente smaltita, i componenti rimanenti devono essere smaltiti secondo le linee guida locali per la classificazione dei rifiuti.
In caso di difficoltà nella rimozione della batteria, smaltire il prodotto in conformità alle normative locali sulla gestione dei rifiuti.

AVVERTENZA

- Non gettare la batteria nel fuoco per evitare esplosioni o il rilascio di sostanze tossiche.
- Non cortocircuitare la batteria per evitare ustioni e potenziali rischi di incendio.
- Non smontare i componenti del prodotto se non per smaltirlo intenzionalmente, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
- Tutte le procedure devono seguire rigorosamente gli standard di sicurezza. Scollegare l'alimentazione prima di rimuovere la batteria.
- La batteria deve essere rimossa prima dello smaltimento e trattata separatamente.
- Smaltire le batterie usate solo presso gli impianti di riciclaggio designati.

Come rimuovere la batteria ricaricabile

1. Rimuovere il coperchio inferiore del serbatoio dell'acqua e individuare il tappo rotondo di protezione della vite alla base del motore. Utilizzare un cacciavite a testa piatta per aprirlo.
2. Utilizzare un cacciavite per rimuovere la vite di fissaggio nella parte inferiore del motore.
3. Aprire l'alloggiamento in plastica bianca con un cacciavite a testa piatta, quindi staccare l'intero gruppo motore.
4. Rimuovere con cautela la batteria dall'interno del motore e riporla in un apposito contenitore per il riciclaggio.



Risoluzione dei problemi

Problema	Possibili cause	Soluzione
Lo spazzolino elettrico non può essere acceso.	Lo spazzolino elettrico è ancora collegato al caricabatterie.	Scollegare il caricabatterie.
	Il livello della batteria è troppo basso.	Caricare la batteria fino a quando non viene ripristinata una potenza sufficiente.
La testina non può essere installata.	Sono presenti oggetti estranei o detriti nella presa della testina.	Rimuovere eventuali detriti dalla presa della testina.
	Sono presenti corpi estranei bloccati nell'albero di trasmissione.	Pulire l'albero di trasmissione.
	Viene utilizzata una testina non originale/errata.	Utilizzare una testina originale e compatibile.
La vibrazione della testina è debole.	La testina è installata in modo errato o inclinata.	Reinstallare correttamente la testina

Email di supporto: support@soocas.com
Sito ufficiale Soocas: soocas.com

Scansiona il codice QR
per maggiori informazioni su Soocas

Dziękujemy za wybór szczoteczka elektryczna Soocas NEOS II Ultra.

Przed rozpoczęciem użytkowania szczoteczka elektryczna Soocas NEOS II Ultra należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, osiągnąć optymalne wyniki czyszczenia oraz zachować instrukcję do wglądu w przyszłości.

Nazwa produktu: Szczoteczka elektryczna Soocas NEOS II Ultra
Model: T04 Ultra
Zawartość opakowania:
• Rączka szczoteczki
• Etui podróżne
• Testina MultiClean Ultra Clean x1
• Testina MultiClean Ultra Soft x1
• Osłonki na głowice szczoteczki
• Ładowarka magnetyczna
• Skrócona instrukcja obsługi
• Szczoteczka do czyszczenia zbiornika
Adres e-mail pomocy technicznej: support@soocas.com
Oficjalna strona internetowa Soocas: soocas.com
Producent: Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.
Adres: Pokój 1101, 1102, 1103, 1104, budynek 2, Chongwen Area, Nanshan iPark, nr 3370 Liuxian Avenue, Fuguang Community, poddzielnica Taoyuan, dzielnica Nanshan, Shenzhen, Chiny
Wyprodukowano w Chinach

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas pierwszego użycia produktu możliwe jest odczuwanie niewielkiego dyskomfortu lub krwawienie z dziąseł. Jest to spowodowane brakiem przyzwyczajenia dziąseł do wibracji o wysokiej częstotliwości i ruchów czyszczących. Początkującym użytkownikom zalecamy stosowanie trybu delikatnego. Stan ten może utrzymywać się przez 1–2 tygodnie po rozpoczęciu użytkowania. Jeśli krwawienie utrzymuje się przez ponad dwa tygodnie bez zauważalnej poprawy, należy natychmiast zaprzestać używania produktu i skonsultować się ze stomatologiem.


⚠ **OSTRZEŻENIA**

- Jeśli w ciągu ostatnich dwóch miesięcy przeszli Państwo operację jamy ustnej lub dziąseł lub posiadają aparat ortodontyczny, korony, implanty lub podobne, przed użyciem tej szczoteczki należy skonsultować się ze stomatologiem.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub instruowane przez osobę odpowiedzialną w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu.
- Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się tym produktem.
- Dzieci nie mogą wykonywać czyszczenia ani konserwacji bez nadzoru.
- Nie zanurzaj ładowarki magnetycznej w wodzie ani żadnym innym płynie.
- Do ładowania używaj zasilacza 5 V.
- Przed ładowaniem upewnij się, że port ładowania i przewód zasilający są całkowicie suche, ponieważ wilgoć może spowodować porażenie prądem lub zwarcie.
- Nie umieszczać metalowych przedmiotów na powierzchni ładowarki, gdy urządzenie jest włączone.
- Podczas ładowania produkt należy umieścić na stabilnej powierzchni.
- Ładować w temperaturach od 0˚C do 45˚C. Produktu nie można ładować w zbyt niskich lub wysokich temperaturach.
- Ten produkt zawiera wbudowany akumulator. Trzymaj go z dala od ognia i unikaj ładowania w warunkach wysokiej temperatury.
- Nie uderzaj ani nie upuszczaj tego produktu. Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu w wyniku uderzenia lub upadku, natychmiast przestań go używać.
- Jeśli szczoteczka do zębów (główka szczoteczki, rączka lub ładowarka) ulegnie jakiemukolwiek uszkodzeniu, natychmiast przestań jej używać.
- Nie myj elektrycznej główki szczoteczki, rączki ani ładowarki w zmywarce.
- Szczoteczka elektryczna Soocas NEOS II Ultra jest zgodna z normami bezpieczeństwa elektromagnetycznego. Użytkownicy posiadający rozrusznik serca lub inne wszczepione urządzenia powinni przed użyciem skonsultować się z lekarzem lub producentem urządzenia.
- Osoby cierpiące na jakiekolwiek schorzenia powinny przed użyciem szczoteczki elektrycznej Soocas NEOS II Ultra skonsultować się z lekarzem.
- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do czyszczenia zębów, dziąseł i języka. Nie używać do innych celów. W przypadku odczuwania dyskomfortu lub bólu należy natychmiast przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem.
- Nie używać główek szczoteczki z postrzępionymi lub wygiętymi włoskami. Zaleca się wymianę główek szczoteczki co 3 miesiące lub częściej.
- Jeśli pasta do zębów zawiera nadtlenek, sodę oczyszczoną lub wodoroweglan (często spotykane w pastach wybielających), po każdym użyciu dokładnie umyj główkę szczoteczki wodą z mydłem, aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu tworzywa sztucznego.


Uwagi


- Zdjęcia produktu i akcesoriów przedstawione w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty produkt może się różnić w wyniku aktualizacji lub ulepszeń. Proszę zapoznać się z rzeczywistym produktem.
- Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie wolno go używać w celach komercyjnych.


Szczoteczka elektryczna NEOS II Ultra



1. **Copertura per testina**
2. **Testina MultiClean Ultra Clean**
3. **Testina MultiClean Ultra Soft**
4. **Wał silnika**
5. **Przycisk trybu głębokiego czyszczenia**
   • Krótkie naciśnięcie: Uruchom/wstrzymaj
   • Długie naciśnięcie: Przejście do trybu czuwania
6. **Wskaźnik intensywności szczotkowania**
   Niska ---------- ● ○ ○
   Średnia -------- ● ● ○
   Wysoka -------- ● ● ●
7. **Przycisk regulacji intensywności szczotkowania**
   • Krótkie naciśnięcie: Regulacja intensywności szczotkowania
8. **Przycisk trybu szybkiego czyszczenia nicią dentystyczną**
   • Krótkie naciśnięcie: Uruchom/wstrzymaj
   • Długie naciśnięcie: Przejście do trybu czuwania
9. **Wskaźnik zasilania**
10. **Dolna pokrywa zbiornika na wodę**







11 **Magnetyczna bezprzewodowa podstawa ładująca**

12 **Adapter** (tylko określone modele)
Uwaga: Zawartość opakowania może się różnić w zależności od zakupionego modelu.

13 **Etui podróżne**

Specyfikacje

Szczoteczka elektryczna Soocas NEOS II Ultra

Nazwa	Szczoteczka elektryczna Soocas NEOS II Ultra
Model	T04 Ultra
Moc znamionowa	12 W
Napięcie znamionowe	3,6 V
Znamionowe wejście	5 V ⎓ 1 A
Czas ładowania	≈8 godzin
Pobór mocy	≈ 0,3 W
Czas przejścia do trybu wyłączenia	≈ 20 min
Klasa ochrony	IPX8
Bateria	Akumulator 3,6 V ⎓, 3000 mAh, 10,8 Wh
Czas pracy (od pełnego naładowania do całkowitego rozładowania)	30 dni+
Typ baterii	Litowo-jonowa
Liczba baterii	1
Waga baterii	Maks. 53 g
Pojemność baterii	3000mAh

Magnetyczna ładowarka bezprzewodowa

Nazwa	Magnetyczna ładowarka bezprzewodowa Soocas
Model	T04 Ultra
Znamionowe wejście	5,0 V ⎓ 1,0 A
Metoda ładowania	Ładowanie bezprzewodowe
Maksymalna moc transmisji	110.78-115.65kHz
Pasmo częstotliwości	100–130 kHz

Urządzenie zostało przetestowane i spełnia obowiązujące limity dotyczące ekspozycji na częstotliwości radiowe (RF).

Zasilacz (tylko określone modele)


Zasilacz	
Wejście : 100 V – 240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A	Wyjście : 5.0 V ⎓ 1.0 A, 5.0 W


Opublikowane informacje	Wartość i dokładność	Jednostka
Nazwa producenta	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	–
Identyfikator modelu	A520-050100U-EU1	–
Napięcie wejściowe	100-240	V~
Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego	50/60	Hz
Napięcie wyjściowe	5,0	V ⎓
Prąd wyjściowy	1,0	A
Moc wyjściowa	5,0	W
Średnia sprawność aktywna	73,77	%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	64,588	%
Pobór mocy bez obciążenia	0,075	W

Korzystanie z szczoteczka elektryczna Soocas NEOS II Ultra

Krok 1: Zainstaluj główkę szczoteczki


- Upewnij się, że kierunek włosia jest wyrównany z przednią częścią rączki szczoteczki, a następnie delikatnie nasuń główkę szczoteczki na wałek silnika.
- Uwaga: Niewielka szczelina między włosiem a rączką jest zamierzona i pomaga zmniejszyć tarcie spowodowane drganiami silnika.






Krok 2: Napełnij zbiornik na wodę

- Otwórz pokrywkę zbiornika na wodę i napełnij go wodą.
- Po napełnieniu szczelnie zamknij klapkę wlotu wody, aby korzystać z jednoczesnego czyszczenia zębów szczoteczką i nicią dentystyczną.






Uwagi


- Używaj ciepłej wody o temperaturze poniżej 40°C (104°F).
- Nie dodawaj do zbiornika na wodę pasty do zębów, soli, tabletek do płukania jamy ustnej ani żadnych substancji chemicznych zawierających mirystynian izopropylu, aby uniknąć zatkania lub uszkodzenia urządzenia.

Krok 3: Zwilż główkę szczoteczki i nałóż odpowiednią ilość pasty do zębów.




Krok 4: Rozpocznij czyszczenie jamy ustnej

1. Wybierz intensywność szczotkowania




Krótko naciśnij przycisk regulacji intensywności szczotkowania, po czym wybierz żądane ustawienie: Niska/Średnia/Wysoka
Uwaga: Jeśli używasz produktu po raz pierwszy, zalecamy tryb delikatny.


2. Wybierz tryb czyszczenia




Tryb głębokiego czyszczenia

- Krótkie naciśnięcie: Uruchom/wstrzymaj tryb
- głębokiego czyszczenia
- Długie naciśnięcie: Przejście do trybu czuwania
  Po aktywowaniu trybu głębokiego czyszczenia urządzenie będzie szczotkować zęby przez 2 minuty, a następnie przepłukiwać je przez 80 sekund, dokładnie czyszcząc powierzchnie zębów i przestrzenie międzyzębowe.








Tryb szybkiego nitkowania

- Krótkie naciśnięcie: Uruchom/wstrzymaj
- Długie naciśnięcie: Przejście do trybu czuwania


Po włączeniu trybu szybkiego nitkowania urządzenie będzie przez 80 sekund jednocześnie płukać i szczotkować zęby. Przed aktywacją trybu szybkiego nitkowania upewnij się, że zbiornik na wodę jest napełniony.

Wskazówki dotyczące czyszczenia jamy ustnej



Ustaw włosie pod kątem 45° względem linii dziąseł i poruszaj powoli. Szczoteczka elektryczna Soocas NEOS II Ultra porusza się w górę i w dół pod kątem 20°, aby zapewnić dokładne czyszczenie całego zęba i linii dziąseł.

Szczotkuj krótkim ruchem w linii poziomej




Należy unikać wywierania nadmiernego nacisku, ponieważ może to spowodować uszkodzenie dziąseł i zębów. Zalecamy poruszanie główką szczoteczki poziomo na krótkich odcinkach, aby wysoka częstotliwość wibracji szczoteczki i ruchy o kącie 20° zapewniły dokładne czyszczenie.




W trybie nitkowania zębów należy ustawić szczoteczkę pionowo w kierunku przestrzeni między zębami, pozwalając wodzie płynąć powoli wzdłuż linii dziąseł.


Codzienna konserwacja i czyszczenie




Po użyciu szczoteczka elektryczna Soocas NEOS II Ultra należy dokładnie opłukać główkę szczoteczki czystą wodą.
Wskazówka: Główkę szczoteczki należy wymieniać co 3 miesiące lub częściej.

Pokrywa zbiornika na wodę znajduje się w dolnej części rączki. Po zakończeniu trybu Quick Floss należy pociągnąć za żółtą zatrzask, aby zdjąć pokrywę zbiornika na wodę i wylać pozostałą w nim wodę.
Ponownie załóż dolną pokrywę zbiornika na wodę dopiero po całkowitym wyschnięciu wnętrza zbiornika, aby zmniejszyć ryzyko rozwoju bakterii spowodowanego zatrzymywaniem wilgoci.











W razie potrzeby zdejmij przezroczysty gumowy pierścień uszczelniający i użyj szczoteczki do czyszczenia, aby sprawdzić, czy otwór wentylacyjny (obszar rowka) nie jest zablokowany. Następnie ponownie zamontuj przezroczysty gumowy pierścień uszczelniający.



Regularnie używaj szczoteczki do czyszczenia, aby dokładnie wyczyścić wnętrze zbiornika na wodę.

Ładowanie

- Gdy wskaźnik zasilania zmieni kolor na czerwony, oznacza to, że poziom naładowania baterii jest niski. Aby zapewnić normalne działanie urządzenia, należy je niezwłocznie naładować. Pełne naładowanie trwa około 8 godzin i zapewnia do 30 dni użytkowania (przy średnim ustawieniu intensywności).
- Jeśli wskaźnik zasilania miga szybko na czerwono i nie można włączyć produktu, poziom naładowania baterii jest krytycznie niski. Aby przywrócić funkcjonalność, należy natychmiast naładować baterię. Pełne naładowanie trwa około 8 godzin; rzeczywisty czas ładowania może się różnić w zależności od pozostałego poziomu naładowania baterii.



Uwagi

- Nie zanurzaj ładowarki magnetycznej w wodzie ani żadnym innym płynie.
- Do ładowania należy używać zasilacza 5 V.
- Przed ładowaniem należy upewnić się, że port ładowania i przewód zasilający są całkowicie suche, aby uniknąć porażenia prądem lub zwarcia.
- Nie umieszczać metalowych przedmiotów na powierzchni ładowarki, gdy urządzenie jest włączone.
- Podczas ładowania produkt należy umieścić na stabilnej powierzchni.
- Ładowanie należy przeprowadzać w środowisku o temperaturze od 0˚C do 45˚C. Produkt nie może być ładowany w środowisku o ekstremalnie niskich lub wysokich temperaturach.
- Ten produkt zawiera wbudowany akumulator. Trzymaj go z dala od ognia i unikaj ładowania w warunkach wysokiej temperatury.

Kontrolki ładowania

	Stan	Poziom naładowania baterii
Włączone (w użyciu/wstrzymane)	Stałe zielone światło	30%-100%
	Stałe czerwone światło	10%-30%
	Migające czerwone światło	<10%
Ładowanie	Stałe zielone światło	100%
	Pulsujące zielone światło	30%-100%
	Pulsujące czerwone światło	<30%

Polityka ochrony środowiska


Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji:
Należy najpierw wyjąć baterię wewnętrzną i poddać ją recyklingowi zgodnie z obowiązującymi normami. Po prawidłowym przetworzeniu baterii pozostałe elementy należy utylizować zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi klasyfikacji odpadów.
Wszelkie trudności związane z samodzielnym wyjęciem baterii należy zgłaszać do lokalnych służb zajmujących się utylizacją odpadów.

OSTRZEŻENIA


- Nie wrzucać baterii do ognia, aby uniknąć wybuchu lub uwolnienia substancji toksycznych.
- Nie powodować zwarcia baterii, aby zapobiec jej spaleniu i potencjalnemu zagrożeniu pożarowemu.
- Nie demontować żadnych elementów produktu, chyba że jest to związane z jego utylizacją, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Wszystkie procedury muszą być ściśle zgodne z normami bezpieczeństwa. Przed wyjęciem baterii należy odłączyć zasilanie.
- Przed utylizacją baterię należy wyjąć i traktować oddzielnie.
- Zużyte baterie należy utylizować wyłącznie w wyznaczonych punktach recyklingu.

Jak wyjąć baterię wielokrotnego ładowania


1. Zdejmij dolną pokrywę zbiornika na wodę i zlokalizuj okrągłą nasadkę zabezpieczającą śrubę u podstawy silnika. Użyj płaskiego śrubokręta, aby ją podważyć.
2. Za pomocą śrubokręta odkręć śrubę mocującą znajdującą się w dolnej części silnika.
3. Podważ białą plastikową obudowę płaskim śrubokrętem, a następnie odłącz cały zespół silnika.
4. Ostrożnie wyjmij baterię z wnętrza silnika i umieść ją w przeznaczonym do tego pojemniku na odpady.




1



2



3



4

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć elektrycznej szczoteczki do zębów.	Szczoteczka elektryczna jest nadal podłączona do ładowarki.	Odłącz ładowarkę.
	Poziom naładowania baterii jest zbyt niski.	Naładuj baterię do momentu przywrócenia wystarczającego poziomu naładowania.
La testina non può essere installata.	W gnieździe główki szczoteczki znajdują się ciała obce lub zanieczyszczenia.	Usuń wszelkie zanieczyszczenia z gniazda główki szczoteczki.
	W wałku napędowym utknęły ciała obce.	Wyczyść wałek napędowy.
	Używana jest nieoryginalna/nieodpowiednia główka szczoteczki.	Użyj oryginalnej, kompatybilnej główki szczoteczki.
Wibracje główki szczoteczki są słabe.	Główka szczoteczki jest nieprawidłowo zamontowana lub przechylona.	Ponownie zamontuj główkę szczoteczki w prawidłowy sposób.

Adres e-mail pomocy technicznej: support@soocas.com
Oficjalna strona internetowa Soocas: soocas.com

Zeskanuj kod QR,
aby dowiedzieć się więcej o Soocas.

Dank u voor het kiezen van de Soocas NEOS II Ultra Elektrische Tandenborstel.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u uw Soocas NEOS II Ultra Elektrische Tandenborstel voor de eerste keer gebruikt, om een correct gebruik te garanderen, optimale reinigingsresultaten te bereiken en de handleiding voor toekomstig gebruik te bewaren.

Productnaam: Soocas NEOS II Ultra Elektrische Tandenborstel
Model: T04 Ultra
Inhoud van de verpakking:
• Tandenborstelhandgreep
• Reisetui
• MultiClean Ultra Clean Opzetborstel x1
• MultiClean Ultra Soft Opzetborstel x1
• Opzetborstelkapjes
• Magnetische Oplader
• Snelstartgids
• Reinigingsborstel voor Reservoir
Support E-mail: support@soocas.com
Officiële Soocas Website: soocas.com
Fabrikant: Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.
Adres: Kamer 1101, 1102, 1103, 1104, Gebouw 2, Chongwen Area, Nanshan iPark, Nr. 3370 Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China
Gemaakt in China

Belangrijke veiligheidsinstructies

Het is normaal om lichte ongemakken of bloedend tandvlees te ervaren wanneer u dit product voor de eerste keer gebruikt. Dit komt doordat uw tandvlees mogelijk nog niet volledig gewend is aan de hoogfrequente trillingen en de veegreinigingsbeweging. Voor beginners raden wij aan te beginnen met de Zachte Modus. Deze toestand kan 1–2 weken aanhouden na het eerste gebruik. Als het bloeden langer dan twee weken aanhoudt zonder merkbare verbetering, stop dan onmiddellijk met het gebruik van dit product en raadpleeg een tandarts.


⚠ **WAARSCHUWINGEN**

- Als u in de afgelopen twee maanden een mond- of tandvleesoperatie hebt ondergaan, of als u een beugel, kroon, implantaat of vergelijkbare situatie hebt, raadpleeg dan uw tandarts voordat u deze tandenborstel gebruikt.
- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij worden begeleid of geïnstrueerd door een verantwoordelijke persoon over het veilige gebruik van het product.
- Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met dit product spelen.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
- Dompel de magnetische oplader niet onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik een 5 V-voedingsadapter voor het opladen.
- Zorg ervoor dat de oplaadpoort en de stroomkabel volledig droog zijn voordat u gaat opladen, aangezien vocht een elektrische schok of kortsluiting kan veroorzaken.
- Plaats geen metalen voorwerpen op het oppervlak van de oplader terwijl deze is ingeschakeld.
- Plaats het product tijdens het opladen op een stabiel oppervlak.
- Laad op in omgevingen tussen 0˚C en 45˚C. Het product kan niet worden opgeladen bij extreem lage of hoge temperaturen.
- Dit product bevat een ingebouwde oplaadbare batterij. Houd het uit de buurt van vuur en vermijd opladen bij hoge temperaturen.
- Sla niet op het product en laat het niet vallen. Als het product beschadigd is door een botsing of val, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
- Als de tandenborstel (opzetborstel, handgreep of oplader) op enige manier beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
- Reinig de elektrische opzetborstel, handgreep of oplader niet in een vaatwasser.
- De Soocas NEOS II Ultra Elektrische Tandenborstel voldoet aan de elektromagnetische veiligheidsnormen. Als u een pacemaker of een ander geïmplanteerd apparaat hebt, raadpleeg dan uw arts of de fabrikant van het apparaat vóór gebruik.
- Als u een medische aandoening hebt, raadpleeg dan uw arts voordat u de Soocas NEOS II Ultra Elektrische Tandenborstel gebruikt.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van tanden, tandvlees en tong. Gebruik het niet voor enig ander doel. Als u ongemak of pijn ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met uw arts.
- Gebruik geen opzetborstels met versleten of kromme borstelharen. Het wordt aanbevolen de opzetborstels elke 3 maanden of eerder te vervangen.
- Als uw tandpasta peroxide, zuiveringszout of natriumbicarbonaat bevat (veelvoorkomend in whitening-tandpasta's), reinig dan na elk gebruik de opzetborstel grondig met zeep en water om mogelijke aantasting van het kunststof te voorkomen.


Opmerkingen


- De afbeeldingen van het product en de accessoires in deze handleiding zijn alleen ter referentie. Het daadwerkelijke product kan verschillen door updates of verbeteringen. Raadpleeg het werkelijke product.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag niet in commerciële omgevingen worden gebruikt.


Uw NEOS II Ultra Elektrische Tandenborstel



1. **Opzetborstelkap**
2. **MultiClean Ultra Clean Opzetborstel**
3. **MultiClean Ultra Soft Opzetborstel**
4. **Motorspindel**
5. **Knop voor Deep Clean-modus**
   - Kort indrukken: Start / Pauze
   - Lang indrukken: Ga naar stand-bymodus
6. **Indicator voor Poetsintensiteit**
   Laag ----------
   Gemiddeld ------
   Hoog ----------
7. **Knop voor Aanpassing van Poetsintensiteit**
   - Kort indrukken: Pas de poetsintensiteit aan
8. **Knop voor Snelle Floss-modus**
   - Kort indrukken: Start / Pauze
   - Lang indrukken: Ga naar stand-bymodus
9. **Stroomindicator**
10. **Onderdeksel van het Waterreservoir**







11 **Magnetische Draadloze Oplaadbasis**

12 **Adapter** (alleen bij specifieke modellen)
Opmerking: De inhoud van de doos kan variëren afhankelijk van het aangeschafte model.

13 **Reisetui**

Specificaties

Soocas NEOS II Ultra Elektrische Tandenborstel

Naam	Soocas NEOS II Ultra Elektrische Tandenborstel
Model	T04 Ultra
Nominaal vermogen	12 W
Nominale spanning	3,6 V
Nominale invoer	5 V ⎓ 1 A
Oplaadtijd	≈8 uur
Stroomverbruik	≈ 0,3 W
Tijd om in de uit-stand te gaan	≈ 20 min
IP-classificatie	IPX8
Batterij	Oplaadbaar 3,6 V ⎓ , 3000 mAh, 10,8 Wh
Gebruiksduur (vol tot leeg)	30 dagen +
Batterijtype	Lithium-ION
Aantal batterijen	1
Gewicht van batterij	Max. 53 g
Capaciteit van batterij	3000mAh

Magnetische draadloze oplader

Naam	Soocas magnetische draadloze oplader
Model	T04 Ultra
Nominale invoer	5,0 V ⎓ 1,0 A
Oplaadmethode	Draadloos opladen
Maximale zendkracht	110.76-115.65kHz
Frequentieband	100-130 kHz

Dit apparaat is getest en voldoet aan de toepasselijke limieten voor blootstelling aan radiofrequentie (RF).

Voedingsadapter (alleen bij specifieke modellen)


Voedingsadapter	
Ingang : 100 V ~ 240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A	Uitgang : 5.0 V ⎓ 1.0 A, 5.0 W


Gepubliceerde informatie	Waarde en nauwkeurigheid	Eenheid
Naam van de fabrikant	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	–
Modelidentificatie	A520-050100U-EU1	–
Ingangsspanning	100-240	V~
Ingangsfrequentie AC	50/60	Hz
Uitgangsspanning	5,0	V ⎓
Uitgangsstroom	1,0	A
Uitgangsvermogen	5,0	W
Gemiddelde actieve efficiëntie	73,77	%
Efficiëntie bij lage belasting (10 %)	64,588	%
Stroomverbruik zonder belasting	0,075	W

Gebruik van uw Soocas NEOS II Ultra Elektrische Tandenborstel

Stap 1: Plaats de opzetborstel


- Zorg dat de richting van de borstelharen overeenkomt met de voorkant van de tandenborstelhandgreep en druk vervolgens de opzetborstel voorzichtig op de motorspindel.
- Opmerking: Een kleine opening tussen de borstelharen en de handgreep is opzettelijk om wrijving door motortrillingen te verminderen.






Stap 2: Vul het waterreservoir

- Open de afdichting van het waterreservoir en vul het met water.
- Sluit de flip-dop van de watertoevoer goed af na het vullen om te genieten van de gecombineerde reinigingservaring van poetsen en flossen.






Opmerkingen


- Gebruik warm water onder 40 °C (104 °F).
- Voeg geen tandpasta, zout, vaste mondspoeltabletten of chemische stoffen met isopropylmyristaat toe aan het waterreservoir om verstopping of schade aan het apparaat te voorkomen.

Stap 3: Maak de opzetborstel nat en breng een geschikte hoeveelheid tandpasta aan.




Stap 4: Begin met mondreiniging

1. Selecteer poetsintensiteit




Druk kort op de knop voor aanpassing van poetsintensiteit om de gewenste stand te selecteren:
Laag/Gemiddeld /Hoog
Als u het product voor de eerste keer gebruikt, raden wij aan te beginnen met de zachte modus.


2. Selecteer reinigingsmodus




Deep Clean-modus

- Kort indrukken: Start / Pauze Deep Clean-modus
- Lang indrukken: Ga naar stand-bymodus
- Wanneer de Deep Clean-modus is geactiveerd, voert het apparaat 2 minuten poetsen gevolgd door 80 seconden spoelen uit, om tandoppervlakken en tussenruimten grondig te reinigen.








Snelle Floss-modus

- Kort indrukken: Start / Pauze
- Lang indrukken: Ga naar stand-bymodus


Wanneer de Snelle Floss-modus is geactiveerd, voert het apparaat 80 seconden gecombineerd spoelen en poetsen uit. Zorg dat het waterreservoir gevuld is voordat u de Snelle Floss-modus activeert.

Tips voor mondreiniging



Plaats de borstelharen in een hoek van 45° tegen de tandvleesrand en beweeg langzaam. De Soocas NEOS II Ultra Elektrische Tandenborstel beweegt op en neer onder een hoek van 20° om een grondige reiniging van het volledige tandoppervlak en de tandvleesrand te garanderen.

Poets met korte, horizontale bewegingen.




Vermijd overmatige druk, aangezien dit uw tandvlees en tanden kan beschadigen. Wij raden aan om de opzetborstel horizontaal over korte afstanden te bewegen en de hoogfrequente trillingen en 20°-veegbeweging van de tandenborstel het reinigingswerk te laten doen.




Wanneer u in floss-modus werkt, houd de tandenborstel verticaal gericht op de ruimtes tussen de tanden en laat het water langzaam langs de tandvleesrand stromen.


Dagelijks onderhoud en reiniging




Spoel na gebruik van de Soocas NEOS II Ultra Elektrische Tandenborstel de opzetborstel grondig af met schoon water.
Tip: Vervang de opzetborstel elke 3 maanden of eerder.


De afdekking van het waterreservoir bevindt zich aan de onderkant van de handgreep. Nadat de Snelle Floss-modus is beëindigd, trek aan het gele lipje om de afdekking van het waterreservoir los te maken en giet het resterende water eruit.
Plaats de onderdeksel van het waterreservoir pas terug nadat het binnenste van het reservoir volledig droog is, om het risico op bacteriegroei door vocht te verminderen.








Indien nodig, verwijder de transparante rubberen afdichtring en gebruik de reinigingsborstel om te controleren of het luchtkanaal (groefgedeelte) verstopt is. Plaats daarna de transparante rubberen afdichtring weer stevig terug.



Gebruik de reinigingsborstel regelmatig om het binnenste van het waterreservoir grondig schoon te maken.

Opladen

- Wanneer de stroomindicator rood wordt, is het batterijniveau laag. Laad het apparaat tijdig op om een normale werking te garanderen. Een volledige lading duurt ongeveer 8 uur en biedt tot 30 dagen gebruik (gebaseerd op de middelste intensiteitsinstelling).
- Als de stroomindicator snel rood knippert en het product niet kan worden ingeschakeld, is het batterijniveau kritiek laag. Laad onmiddellijk op om de functionaliteit te herstellen. Een volledige lading duurt ongeveer 8 uur; de werkelijke oplaadtijd kan variëren afhankelijk van het resterende batterijniveau.



Opmerkingen

- Dompel de magnetische oplader niet onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik een 5 V-voedingsadapter tijdens het opladen.
- Zorg ervoor dat de oplaadpoort en de stroomkabel volledig droog zijn voordat u gaat opladen, om elektrische schokken of kortsluiting te voorkomen.
- Plaats geen metalen voorwerpen op het oppervlak van de oplader terwijl deze is ingeschakeld.
- Plaats het product tijdens het opladen op een stabiel oppervlak.
- Laad op in omgevingen tussen 0°C en 45°C. Het product kan niet opladen bij extreem lage of hoge temperaturen.
- Dit product bevat een ingebouwde oplaadbare batterij. Houd het uit de buurt van vuur en vermijd opladen bij hoge temperaturen.

Oplaadindicatorlampjes

	Status	Batterijniveau
Aan (In gebruik/Gepauzeerd)	Groen constant licht	30%-100%
	Rood constant licht	10%-30%
	Rood knipperend licht	<10%
Opladen	Groen constant licht	100%
	Groen ademend licht	30%-100%
	Rood ademend licht	<30%

Milieubeschermingsbeleid


Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, volg dan strikt de lokale regelgeving voor verwijdering:
Verwijder eerst de interne batterij en recycleer deze volgens de toepasselijke normen. Nadat de batterij correct is verwerkt, moeten de overige onderdelen worden afgevoerd volgens de lokale richtlijnen voor afvalscheiding.
Als u moeite ondervindt om de batterij zelf te verwijderen, gooi het product dan weg volgens de lokale afvalverwerkingsvoorschriften.

WAARSCHUWINGEN

- Gooi de batterij niet in het vuur om explosie of het vrijkomen van giftige stoffen te voorkomen.
- Maak geen kortsluiting met de batterij om verbranding en mogelijk brandgevaar te voorkomen.
- Demonteer geen onderdelen van het product, tenzij u het product bewust wilt afdanken, aangezien dit schade aan het apparaat kan veroorzaken.
- Alle procedures moeten strikt volgens de veiligheidsnormen worden uitgevoerd. Koppel de stroomtoevoer los voordat u de batterij verwijdert.
- De batterij moet vóór verwijdering worden verwijderd en apart worden behandeld.
- Gooi gebruikte batterijen alleen weg bij aangewezen recyclingfaciliteiten.

Hoe de oplaadbare batterij te verwijderen

1. Verwijder de onderklep van het waterreservoir en lokaliseer de ronde schroefbeschermkap aan de onderzijde van de motor. Gebruik een platte schroevendraaier om deze open te wrikken.
2. Gebruik een schroevendraaier om de bevestigingsschroef aan de onderkant van de motor te verwijderen.
3. Wrik de witte kunststof behuizing open met een platte schroevendraaier en verwijder vervolgens de gehele motorunit.
4. Verwijder de batterij voorzichtig uit de motor en plaats deze in een daarvoor bestemde recyclecontainer.



Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De elektrische tandenborstel kan niet worden ingeschakeld.	De elektrische tandenborstel is nog verbonden met de oplader.	Koppel de oplader los.
	Batterijniveau is te laag.	Laad de batterij op tot er voldoende stroom is hersteld. Verwijder eventueel vuil uit de aansluiting van de opzetborstel.
De opzetborstel kan niet worden geplaatst.	Er bevinden zich vreemde voorwerpen of vuil in de aansluiting van de opzetborstel.	Reinig de aandrijfas.
	Er zitten vreemde voorwerpen vast in de aandrijfas.	Wyczyść wałek napędowy.
	Er wordt een niet-originele/onjuiste opzetborstel gebruikt.	Gebruik een originele, compatibele opzetborstel.
De trilling van de opzetborstel is zwak.	De opzetborstel is verkeerd of scheef geïnstalleerd.	Installeer de opzetborstel correct opnieuw.

Support E-mail: support@soocas.com
Officiële Soocas Website: soocas.com

Scan de QR-code om meer te weten te komen over Soocas.

شكرًا لاختيارك فرشاة الأسنان الكهربائية

Soocas NEOS II Ultra

قبل استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية Soocas NEOS II Ultra للمرة الأولى، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان التشغيل السليم، وتحقيق أفضل نتائج التنظيف، والاحتفاظ بالدليل للرجوع إليه مستقبلًا.

اسم المنتج: فرشاة الأسنان الكهربائية Soocas NEOS II Ultra

الطراز: T04 Ultra

محتويات العلبة:

•مقبض فرشاة الأسنان

•حقيبة السفر

•رأس فرشاة MultiClean فائق النظافة×1

•رأس فرشاة MultiClean فائق النعومة×1

•أغطية رأس الفرشاة

•الشاحن المغناطيسي

•دليل البدء السريع

•فرشاة تنظيف الخزان

البريد الإلكتروني للدعم:support@soocas.com

الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة Soocas:soocas.com

الشركة المصنعة: شركة شينتشن سوكاس للتكنولوجيا المحدودة

العنوان: الغرفة 1101 و1102 و1103 و1104، المبنى 2، منطقة تشونغوين، متنزه نانشان آي بارك، رقم 3370 شارع ليوشيان، مجتمع فوجوانغ، حي تاويوان، منطقة نانشان، مدينة شينتشن، الصين

صُنع في الصين

تعليمات السلامة الهامة

من الطبيعي الشعور بانزعاج خفيف أو نزيف في اللثة عند استخدام هذا المنتج للمرة الأولى. يحدث هذا لأن لثتك قد لا تكون معتادة بالكامل على الاهتزاز عالي التردد وحركة التنظيف الشاملة. للمبتدئين، نوصي بالبدء بالوضع اللطيف. قد يستمر هذا الوضع لمدة 1-2 من الأسابيع بعد الاستخدام الأولي. إذا استمر النزيف لأكثر من أسبوعين دون تحسن ملحوظ، توقف عن استخدام المنتج فورًا واستشر طبيب الأسنان.


⚠ تحذيرات

•إذا كنت قد خضعت لجراحة في الفم أو اللثة خلال الشهرين الماضيين، أو إذا كان لديك تقويم أسنان، أو تيجان، أو زراعات، أو حالات مشابهة، استشر طبيب أسنانك قبل استخدام هذه الفرشاة.
•هذا المنتج غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يكونوا تحت إشراف أو توجيه من شخص مسؤول عن سلامتهم فيما يتعلق بالتشغيل الآمن للمنتج.
•يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بهذا المنتج.
•يجب ألا يقوم الأطفال بعمليات التنظيف أو الصيانة دون إشراف.
•لا تغمر الشاحن المغناطيسي في الماء أو أي سائل آخر.
•استخدم محول طاقة بجهد 5 فولت للشحن.
•تأكد من جفاف منفذ الشحن وسلك الطاقة تمامًا قبل الشحن، حيث قد تسبب الرطوبة صدمة كهربائية أو قصرًا في الدائرة.
•لا تضع أجسامًا معدنية على سطح الشاحن أثناء توصيله بالكهرباء.
•ضع المنتج على سطح ثابت أثناء الشحن.
•اشحن الجهاز في بيئة تتراوح درجة حرارتها بين 0 و45 درجة مئوية. لا يمكن شحن المنتج في درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية.
•يحتوي هذا المنتج بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن. أبقِ الجهاز بعيدًا عن النار وتجنب شحنه في ظروف ذات درجات حرارة مرتفعة.
•لا تقم بضرب المنتج أو إسقاطه. إذا تعرض المنتج للتلف بسبب الاصطدام أو السقوط، توقف عن استخدامه فورًا.
•إذا تعرضت فرشاة الأسنان (رأس الفرشاة، المقبض، أو الشاحن) لأي تلف، توقف عن استخدامها فورًا.
•لا تنظف رأس الفرشاة الكهربائية أو المقبض أو الشاحن في غسالة الأطباق.
•تتوافق فرشاة الأسنان الكهربائية Soocas NEOS II Ultra مع معايير السلامة الكهرومغناطيسية. إذا كان لديك جهاز تنظيم ضربات القلب أو أي جهاز آخر مزروع، استشر طبيبك أو الشركة المصنّعة للجهاز قبل الاستخدام.
•إذا كنت تعاني من أي حالة طبية، استشر طبيبك قبل استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية Soocas NEOS II Ultra.
•هذا الجهاز مصمم خصيصًا لتنظيف الأسنان واللثة واللسان فقط. لا تستخدمه لأي غرض آخر. إذا شعرت بانزعاج أو ألم، توقف عن استخدامه فورًا واتصل بطبيبك.
•لا تستخدم رؤوس فرشاة ذات شعيرات مهتزئة أو ملتوية. يوصى باستبدال رؤوس الفرشاة كل 3 أشهر أو قبل ذلك.
•إذا كان معجون أسنانك يحتوي على بيروكسيد، أو صودا الخبز، أو بيكربونات (شائعة في معاجين تبييض الأسنان)، نظف رأس الفرشاة جيدًا بالماء والصابون بعد كل استخدام للمساعدة في منع التحلل المحتمل للبلاستيك.


ملاحظات


•صور المنتج والملحقات المعروضة في هذا الدليل هي لأغراض مرجعية فقط. قد يختلف المنتج الفعلي بسبب التحديثات أو الترقيات. يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي.
•هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط ويجب عدم استخدامه في الأماكن التجارية.


فرشاة الأسنان الكهربائية NEOS II Ultra الخاصة بك



1. غطاء رأس الفرشاة
2. رأس فرشاة MultiClean فائق النظافة
3. رأس فرشاة MultiClean فائق النعومة
4. عمود المحرك
5. زر وضع التنظيف العميق
   - ضغطة قصيرة: البدء / الإيقاف المؤقت
   - ضغطة طويلة: الدخول في وضع الاستعداد
6. مؤشر قوة التنظيف بالفرشاة
   - منخفضة ----------
   - متوسطة ----------
   - مرتفعة ----------
7. زر تعديل قوة التنظيف بالفرشاة
   - ضغطة قصيرة: تعديل قوة التنظيف بالفرشاة
8. زر وضع التنظيف السريع بالخيط المائي
   - ضغطة قصيرة: البدء / الإيقاف المؤقت
   - ضغطة طويلة: الدخول في وضع الاستعداد
9. مؤشر الطاقة
10. الغطاء السفلي لخزان الماء







⓫ قاعدة الشحن اللاسلكي المغناطيسية
⓬ المحول(لطرازات محددة فقط)
ملاحظة: قد تختلف محتويات الصندوق حسب الطراز الذي تم شراؤه.
⓭ حقيبة السفر

المواصفات

فرشاة الأسنان الكهربائية Soocas NEOS II Ultra

الاسم	فرشاة الأسنان الكهربائية Soocas NEOS II Ultra
الطراز	T04 Ultra
الطاقة المقدّرة	12 واط
الجهد المقدر	3.6 فولت
الإدخال المقدر	5 فولت⎓1أمبير
مدة الشحن	≥8 ساعات
استهلاك الطاقة	≥ 0.3 واط
الوقت للدخول في حالة إيقاف التشغيل	≥ 20 دقيقة
تصنيف مقاومة الماء (IP)	IPX8
البطارية	قابلة لإعادة الشحن 3.6 فولت⎓، 3000 ميلي أمبير ساعة، 10.8 واط ساعة
مدة التشغيل (من الشحن الكامل حتى النفاد)	+30 يومًا
نوع البطاري	ليثيوم أيون
عدد البطاريات	1
وزن البطارية	53 غم حد أقصى
سعة البطارية	3000mAh

الشاحن اللاسلكي المغناطيسي

الاسم	الشاحن اللاسلكي المغناطيسي من Soocas
الطراز	T04 Ultra
الإدخال المقدر	5.0 فولت⎓1.0 أمبير
طريقة الشحن	الشحن اللاسلكي
طاقة الإرسال القصوى	110.76-115.65kHz
نطاق التردد	100-130 كيلوهرتز

تم اختبار هذا الجهاز وهو يفي بالحدود المطبقة للتعرض للترددات الراديوية (RF).

محول الطاقة (لطرازات محددة فقط)

محول الطاقة:100 فولت ~ 240 فولت ~، 50/60 هرتز، 0.2 أمبير	الإخراج:5.0 فولت⎓1.0 أمبير، 5.0 واط


الإدخال		
المعلومات المنشورة	القيمة والدقة	الوحدة
اسم الشركة المصنّعة	شركة جيانجشي جيان أوهاي للتكنولوجيا المحدودة	/
معرف الطراز	A520-050100U-EU1	/
جهد الإدخال	100-240	فولت~
تردد التيار المتردد للإدخال	50/60	هرتز
جهد الإخراج	5.0	فولت⎓
تيار الإخراج	1.0	أمبير
طاقة الإخراج	5.0	W
متوسط الكفاءة الفعالة	73.77	%
الكفاءة عند الحمل المنخفض (10%)	64.588	%
استهلاك الطاقة بدون حمل	0.075	W


استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية Soocas الخاصة بك NEOS II Ultra

الخطوة 1: تركيب رأس الفرشاة

•تأكد من محاذاة اتجاه الشعيرات مع الجزء الأمامي من مقبض فرشاة الأسنان، ثم ادفع رأس الفرشاة برفق على عمود المحرك.

•ملاحظة: وجود فجوة صغيرة بين الشعيرات والمقبض أمر مقصود، مما يساعد على تقليل الاحتكاك الناتج عن اهتزاز المحرك.







الخطوة 2: ملء خزان الماء

•افتح سدادة خزان الماء واملأه بالماء.

•أغلق مدخل الماء القابل للطي بإحكام بعد الملء للاستمتاع بتجربة التنظيف المتزامنة بالفرشاة والخيط المائي.






ملاحظات

•استخدم ماءً دافئًا بدرجة حرارة أقل من 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت).


•لا تضف معجون أسنان، أو ملح، أو أقراص غسول فم صلبة، أو أي مواد كيميائية تحتوي على آيزوبروبيل ميريستات في خزان الماء لتجنب انسداد الجهاز أو إتلافه.

الخطوة 3: بلل رأس الفرشاة وضع كمية مناسبة من معجون الأسنان.




الخطوة 4: بدء تنظيف الفم

1.1اختيار قوة التنظيف بالفرشاة





اضغط ضغطة قصيرة على زر تعديل قوة التنظيف بالفرشاة لاختيار الإعداد الذي تريده:
منخفضة/متوسطة/مرتفعة
ملاحظة:
إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها المنتج، نوصي بالبدء بالوضع اللطيف.


2.1اختر وضع التنظيف



a.وضع التنظيف العميق
•ضغطة قصيرة: البدء / الإيقاف المؤقت لوضع التنظيف العميق
•ضغطة طويلة: الدخول في وضع الاستعداد
•عند تفعيل وضع التنظيف العميق، سيقوم الجهاز بالتنظيف بالفرشاة لمدة دقيقتين تليها 80 ثانية من الشطف المائي، لتنظيف أسطح الأسنان والفجوات بينها بشكل كامل.








ب. وضع التنظيف السريع بالخيط المائي
•ضغطة قصيرة: البدء / الإيقاف المؤقت
•ضغطة طويلة: الدخول في وضع الاستعداد
عند تفعيل وضع التنظيف السريع بالخيط المائي، سيقوم الجهاز خلال 80 ثانية بالشطف المائي والتنظيف بالفرشاة معًا. تأكد من ملء خزان الماء قبل تفعيل وضع التنظيف السريع بالخيط المائي.

المواصفات




ضع الشعيرات بزاوية 45 درجة على خط اللثة وحرك ببطء. ستقوم فرشاة الأسنان الكهربائية Soocas NEOS II Ultra بالحركة لأعلى ولأسفل بزاوية 20 درجة لضمان تنظيف شامل للسن وخط اللثة بالكامل.

قم بالتنظيف بالفرشاة بحر
كات أفقية قص³ة. ك




•تجنب الضغط بقوة مفرطة، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف لثتك وأسنانك. نوصي بتحريك رأس الفرشاة أفقيًا لمسافات قصيرة، مما يسمح للاهتزاز عالي التردد للفرشاة وحركة المسح بزاوية 20 درجة بإكمال عملية التنظيف.




عند استخدام وضع الخيط المائي، ضع فرشاة الأسنان بشكل عمودي باتجاه الفجوات بين الأسنان ودع الماء يتدفق ببطء على طول خط اللثة.


الصيانة والتنظيف اليومي



الصيانة والتنظيف اليومي
بعد استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية Soocas NEOS II Ultra، اشطف رأس الفرشاة جيدًا بالماء النظيف.
نصيحة: استبدل رأس الفرشاة كل 3 أشهر أو قبل ذلك.

يقع غطاء خزان الماء في الجزء السفلي من المقبض. بعد انتهاء وضع التنظيف السريع بالخيط المائي، اسحب المزلاج الأصفر لفصل غطاء خزان الماء وتفريغ أي سائل متبقٍ بالداخل.
أعد تركيب الغطاء السفلي لخزان الماء فقط بعد أن يجف الجزء الداخلي من الخزان تمامًا، لتقليل خطر نمو البكتيريا الناتج عن احتباس الرطوبة.











إذا لزم الأمر، قم بإزالة حلقة الإغلاق المطاطية الشفافة واستخدم فرشاة التنظيف للتحقق مما إذا كانت فتحة الهواء (منطقة الأخدود) مسدودة. ثم أعد تركيب حلقة الإغلاق المطاطية الشفافة بإحكام.



استخدم فرشاة التنظيف بانتظام لتنظيف الجزء الداخلي من خزان الماء جيدًا.

الشحن

من الطبيعي الشعور بانزعاج خفيف أو نزيف في اللثة عند استخدام هذا المنتج للمرة الأولى. يحدث هذا لأن لثتك قد لا تكون معتادة بالكامل على الاهتزاز عالي التردد وحركة التنظيف الشاملة. للمبتدئين، نوصي بالبدء بالوضع اللطيف. قد يستمر هذا الوضع لمدة 1-2 من الأسابيع بعد الاستخدام الأولي. إذا استمر النزيف لأكثر من أسبوعين دون تحسن ملحوظ، توقف عن استخدام المنتج فورًا واستشر طبيب الأسنان.



ملاحظات

- لا تغمر الشاحن المغناطيسي في الماء أو أي سائل آخر.
- استخدم محول طاقة بجهد 5 فولت عند الشحن.
- تأكد من جفاف منفذ الشحن وسلك الطاقة تمامًا قبل الشحن لتجنب الصدمة الكهربائية أو القصر في الدائرة.
- لا تضع أجسامًا معدنية على سطح الشاحن أثناء توصيله بالكهرباء.
- ضع المنتج على سطح ثابت أثناء الشحن.
- اشحن الجهاز في بيئة تتراوح درجة حرارتها بين 0 و45 درجة مئوية. لا يمكن شحن المنتج في بيئات ذات درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية.
- يحتوي هذا المنتج ببطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن. أبق الجهاز بعيدًا عن النار وتجنب شحنه في ظروف ذات درجات حرارة مرتفعة.

أضواء مؤشر الشحن

	الحالة	مستوى البطارية
مضيء (قيد الاستخدام/ متوقف مؤقتًا)	ضوء أخضر ثابت	100%-30%
	ضوء أحمر ثابت	30%-10%
	ضوء أحمر وامض	10%>
الشحن	ضوء أخضر ثابت	100%
	وميض بطيء باللون الأخضر	100%-30%
	وميض بطيء باللون الأحمر	30%>

سياسة حماية البيئة


عندما يصل هذا المنتج إلى نهاية عمره التشغيلي، يرجى اتباع اللوائح المحلية بدقة للتخلص منه:
أولاً، قم بإزالة البطارية الداخلية وأعد تدويرها وفقًا للمعايير المطبقة. بعد معالجة البطارية بشكل صحيح، يجب التخلص من المكونات المتبقية وفقًا لإرشادات تصنيف النفايات المحلية.
إذا واجهت صعوبة في إزالة البطارية بنفسك، يرجى التخلص من المنتج وفقًا للوائح إدارة النفايات المحلية.

تحذيرات

- لا تلقِ البطارية في النار لتجنب الانفجار أو إطلاق مواد سامة.
- لا تقم بعمل قصر في دائرة البطارية لمنع الاحتراق ومخاطر الحريق المحتملة.
- لا تفكك أبًا من مكونات المنتج إلا إذا كنت تنوي التخلص منه عمدًا، فقد يتسبب ذلك في تلف الجهاز.
- يجب أن تتبع جميع الإجراءات معايير السلامة بدقة. افصل مصدر الطاقة قبل إزالة البطارية.
- يجب إزالة البطارية قبل التخلص منها والتعامل معها بشكل منفصل.
- تخلص من البطاريات المستعملة فقط في مرافق إعادة التدوير المخصصة.

طريقة إزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن

1.قم بإزالة الغطاء السفلي لخزان الماء وحدد موقع غطاء حماية البرغي الدائري في قاعدة المحرك. استخدم مفك براغي مسطح الرأس لفتحه.
2.استخدم مفك براغي لإزالة برغي التثبيت في الجزء السفلي من المحرك.
3.افتح الغلاف البلاستيكي الأبيض بمفك براغي مسطح الرأس، ثم افصل مجموعة المحرك بأكملها.
4.أزل البطارية بحذر من داخل المحرك وضعها في حاوية إعادة تدوير مخصصة.



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يمكن تشغيل فرشاة الأسنان الكهربائية.	لا تزال فرشاة الأسنان متصلة بالشاحن.	افصل الشاحن.
	مستوى البطارية منخفض للغاية.	اشحن البطارية حتى تتم استعادة طاقة كافية.
لا يمكن تركيب رأس الفرشاة.	توجد أجسام غريبة أو بقايا في مقبس رأس الفرشاة.	أزل أي بقايا من مقبس رأس الفرشاة.
	توجد أجسام غريبة عالقة في عمود الدوران.	نظّف عمود الدوران.
	يتم استخدام رأس فرشاة غير أصلي/ غير صحيح.	استخدم رأس فرشاة أصلي ومتوافق.
اهتزاز رأس الفرشاة ضعيف.	رأس الفرشاة مركب بشكل غير صحيح أو مائل.	أعد تركيب رأس الفرشاة بشكل صحيح.

امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لمعرفة المزيد عن Soocas

البريد الإلكتروني للدعم:support@soocas.com
الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة Soocas:soocas.com

Soocas NEOS II Ultra電動歯ブラシをお買い上げいただきありがとうございます。

Soocas NEOS II Ultra電動歯ブラシの初使用の前に、このユーザーマニュアルを閲覧した上、適切な使用方法を確認して最適な洗浄効果を体験し、そしてこのマニュアルを将来の参照としてキープしてください。

製品名称: Soocas NEOS II Ultra 電動歯ブラシ
モデル: T04 Ultra
包装内容物:
•歯ブラシハンドル
•トラベルケース
•MultiClean ウルトラクリーンブラシヘッド×1
•MultiClean ウルトラソフトブラシヘッド×1
•ブラシヘッドカバー
•磁気充電器
•クイックスタートガイド
•タンク洗浄用ブラシ
公式サイト:soocas.com
カスタマーサービス: support@soocas.com
メーカー：Shenzhen Soocas Technology Co.,Ltd.
アドレス：Room 1101, 1102,1103,1104, Building 2 chongwen Area,Nanshan iPark, No.3370 Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China
原産国：中国

重要安全措置

本製品の初使用の際、軽微な歯肉出血は一般的です。歯肉はまだ高頻度振動のクリーン方法に充分に慣れていないためです。使い始めは低モードを推奨します。この状態は初使用から1–2週間続けると見込まれます。もし出血が2週間以上を経って明らかに改善されていないなら、本製品の使用を即停止して歯科医に問い合わせください。


⚠ 【安全上のご注意】

- 過去2か月以内に口腔内または歯ぐきの手術を受けた方、歯列矯正中の方、クラウン（被せ物）・インプラントなどの歯科治療を受けている方は、ご使用前に歯科医師へご相談ください。
- 本製品は、安全に関する監督や使用方法の説明を受けていない方（お子様を含む）、身体機能・感覚機能・認知機能が十分でない方、または経験や知識が不足している方による使用を想定していません。
- お子様が本製品で遊ばないよう、保護者の方が十分に監督してください。
- お子様のみで清掃やメンテナンスを行わないでください。
- 磁気充電器を水やその他の液体に浸さないでください。
- 5V対応のUSBアダプターを使用して充電してください。
- 充電する前に、充電端子および充電ケーブルが完全に乾いていることを確認してください。濡れた状態で使用すると、感電やショートの原因となるおそれがあります。
- 通電中は、充電器の上に金属製の物を置かないでください。
- 充電中は、製品を安定した平らな場所に置いてください。
- 充電は5℃～45℃の環境で行ってください。極端な低温または高温環境では充電しないでください。
- 本製品には充電式の内蔵バッテリーが搭載されています。火気の近くや高温環境での充電は避けてください。
- 本製品を強く叩いたり、落下させたりしないでください。衝撃や落下により破損した場合は、直ちに使用を中止してください。
- ブラシヘッド、ハンドル、充電器のいずれかが破損した場合は、直ちに使用を中止してください。
- ブラシヘッド、ハンドル、充電器を食器洗い機で洗浄しないでください。
- Soocas NEOS II Ultra 電動歯ブラシは、電磁安全基準に適合しています。心臓ペースメーカーやその他の医療用埋込機器をご使用の方は、ご使用前に医師または機器の製造元へご相談ください。
- 持病や治療中の疾患がある方は、本製品をご使用になる前に医師へご相談ください。
- 本製品は歯、歯ぐき、舌の清掃を目的として設計されています。その他の用途には使用しないでください。違和感や異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師または歯科医師にご相談ください。
- 毛先が摩耗または変形したブラシヘッドは使用しないでください。ブラシヘッドは3か月ごと、または必要に応じてそれより早めに交換することをおすすめします。
- 過酸化物、重曹（ベーキングソーダ）などを含むホワイトニング歯磨き粉をご使用の場合は、プラスチック部品の劣化を防ぐため、使用後にブラシヘッドを石けんと水で十分に洗浄してください。


【ご注意】


- 本マニュアルに掲載されている製品および付属品のイラストは参考用です。製品の改良や仕様変更により、実際の製品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本製品は家庭用です。業務用途や商業用途では使用しないでください。

製品紹介



1. ブラシヘッドカバー
2. MultiClean･ウルトラクリーンブラシヘッド
3. MultiClean･ウルトラソフトブラシヘッド
4. モーターシャフト
5. ディープクリーニングモードボタン
   •短押し: 起動/一時停止
   •長押し: 待機モードへ
6. 振動レベルインジケーター
   •低
   •中
   •高
7. 振動レベル設定ボタン
   •短押し: 磨き強度調節
8. クイックフロスモードボタン
   •短押し: 起動/一時停止
   •長押し: 待機モードへ
9. バッテリーインジケーター
10. ウォータータンク底フタ





⓫ 磁気充電器
⓬ トラベルケース

性能

Soocas NEOS II Ultra 電動歯ブラシ

名称	Soocas NEOS II Ultra 電動歯ブラシ
モデル	T04 Ultra
所定パワー	12W
所定電圧	3.6V
所定入力	5V ⎓ 1A
充電時間	≤8時間
パワー消耗	≤0.3W
オフモードに入る時間	≤20分
防水級	IPX8
バッテリー	充電可能 3.6V ⎓ 、3000mAh、10.8Wh
使える時間(満電から無電まで)	30日以上
バッテリータイプ	Lithium ION
バッテリー数	1
バッテリー重量	最大53g
バッテリー容量	3000mAh

磁気充電器

名称	Soocas磁気充電器
モデル	T04 Ultra
所定入力	5.0 V ⎓ 1.0 A
充電方式	無線充電
最大伝送パワー	110.76-115.65kHz
周波数帯域	100-130kHz

本製品は、無線周波数（RF）曝露に関する適用基準の試験に適合しており、規定された安全基準を満たしています。


パワーアダプター(特定モデルのみ)


パワーアダプター	出力：5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W
入力：100V - 240V~、50/60 Hz、0.2 A	

披露情報	数値・詳細	ユニット
製造者名称	江西吉安奥海科技有限公司	—
モデルID	A520-050100U-EU1	—
入力電圧	100-240	V~
入力交流周波数	50/60	Hz
出力電圧	5.0	V ⎓
出力電流	1.0	A
出力パワー	5.0	W
平均有効率	73.77	%
低負荷での効率(10%)	64.588	%
無負荷パワー消耗	0.075	W


Soocas NEOS II Ultra 電動歯ブラシの使用方法


ステップ1：ブラシヘッドの取り付け
•ブラシヘッドの向きを確認し、ハンドルの取り付け部と正しく合わせてください。その後、ブラシヘッドを軽く押し込んで取り付けます。
ご注意：
•ブラシヘッドとハンドルの間にはわずかな隙間があります。これはモーターの振動による摩耗を軽減するための設計であり、異常ではありません。






ステップ2：ウォータータンクへの注水
•給水口のキャップを開けて、水を入れてください。
•注水後はキャップをしっかり閉めてください。






ご注意
•40℃未満のぬるま湯をご使用ください
•製品の故障や損傷を防ぐため、歯磨き粉、塩、固形洗口錠剤、またはミリスチン酸イソプロピルを含む洗口液を給水タンクに入れないでください。

ステップ3： ブラシヘッドを濡らし、適量の歯磨き粉をつける。




ステップ4：口腔洗浄を開始する

1.ブラッシング強度の選択




•振動レベル設定ボタンを押して、お好みの強度を選択してください。
ご注意：初めてご使用になる場合は、「やさしいモード（低強度）」から始めることをおすすめします。


2.洗浄モードの選択




ディープクリーンモード

- 短押し：ディープクリーンモードの開始／一時停止
- 長押し：待機モードへ
- ディープクリーンモードでは、約2分間ブラッシングを行い、その後約80秒間、歯の表面や歯間を集中的に洗浄します。








クイックフロスモード


・短押し:起動/一時停止
・長押し:待機モードへ
・クイックフロスモードでは、約80秒間、ブラッシングと口腔洗浄を同時に行います。
・クイックフロスモードを使用する前に、給水タンクに十分な水が入っていることを確認してください。

口腔洗浄のポイント



ブラシを歯茎のラインに対し45度に当て、ゆっくり動かします。

水平に小刻みに磨きます。




歯や歯茎を傷つける恐れがあるため、力を入れすぎないでください。ブラシヘッドを歯列に沿って小刻みに水平移動させながら磨くことで、歯ブラシの高速振動と20°の洗浄アングルを活かし、より効果的な清掃が行えます。



ディープクリーニングモード使用時は、歯ブラシを歯の隙間に対して垂直に当て、水流を歯茎のラインに沿ってゆっくりと動かします。歯間や歯ぐきの境目に残った汚れを効率よく洗い流すことができます。


日常のお手入れとメンテナンス




使用後は、ブラシヘッドを水できれいに洗い流してください。

ブラシヘッドの交換目安は3か月ごと、または毛先の摩耗や変形が見られた場合に交換することをおすすめします。

ウォータータンクのお手入れ:
ウォータータンクは本体ハンドルの底部にあります。洗浄モードの使用後は、黄色いボタンを押しながらウォータータンク底フタを取り外し、内部に残った水をすべて捨ててください。
その後、ウォータータンクを元に戻して固定することで、残留した水分による雑菌やカビの繁殖を抑えることができます。











ウォータータンクの清掃方法:
必要に応じて、ウォータータンクを取り外して清掃してください。黄色いボタンを押しながらウォータータンク底フタを取り外します。洗浄用ブラシで給水口やタンク内部を清掃してください。給水口付近の通気口に汚れがないことを確認してください。清掃後は、各部品をしっかり乾燥させてから再度取り付けてください。



洗浄用ブラシのお手入れ:
付属の洗浄用ブラシでウォータータンク内を清掃し、乾燥させます。
ご注意:
•各部品が完全に乾燥していることを確認してから組み立ててください。

充電方法

- 電源ランプが赤色に点灯した場合は、バッテリー残量が少なくなっています。通常の使用条件では、約8時間の充電で最大30日間使用できます（ブラッシング強度によって異なります）。
- 電源ランプが赤色に点滅し、本製品が動作しない場合は、バッテリー残量が極めて少ない状態です。機能を回復させるために、速やかに充電してください。
- 充電時間の目安は約8時間です。実際の充電時間は、使用状況やバッテリー残量によって異なる場合があります。



ご注意

- 磁気充電器を水やその他の液体に浸さないでください。
- 充電には5V対応のUSBアダプターをご使用ください。
- 充電する前に、充電端子および充電ケーブルが完全に乾いていることを確認してください。濡れた状態で使用すると、感電やショートの原因となるおそれがあります。
- 通電中は、充電器の上に金属製の物を置かないでください。
- 充電中は、製品を安定した平らな場所に置いてください。
- 充電は0°C～45°Cの環境で行ってください。極端な低温または高温環境では充電しないでください。
- 本製品には充電式の内蔵バッテリーが搭載されています。火気の近くや高温環境での充電は避けてください。

インジケーター

	電源インジケーターの状態	バッテリー残量
通常操作時	緑/点灯	30%-100%
	赤/点灯	10%-30%
	赤/点滅	<10%
充電時	緑/点灯	100%
	緑/点滅	30%-100%
	赤/点滅	0-30%

廃棄方法

製品の寿命が尽きた場合は、お住まいの地域の法令や規則に従って適切に処分してください。
本製品を廃棄する際は、まず内蔵バッテリーを取り外し、各自治体や地域の回収ルールに従ってリサイクルしてください。その後、製品本体についても地域の廃棄物処理ガイドラインに従って適切に処分してください。
バッテリーを取り外せない場合は、製品全体を地域の廃棄物処理規則に従って処分してください。

警告

•爆発や有害物質の漏出を防ぐため、電池を火の中に投げ込まないでください。
•バッテリーの燃焼や火災を防ぐために、バッテリーをショートさせないでください。
•故障や事故の原因となるため、廃棄時を除き、本製品を分解しないでください。
•作業を行う際は、安全に十分配慮し、必ず電源を切ってからバッテリーを取り外してください。
•製品を廃棄する際は、バッテリーを取り出し、本体とは分別して処分してください。
•使用済みバッテリーは、お住まいの地域の回収ルールに従い、指定の回収場所へ持ち込んでください。

トラブルシューティング

問題	原因	解決方法
電源が入らない	本体を充電器に接続中	充電器から外してください
	バッテリー残量が少ない	フル充電まで充電してください
ブラシヘッドを取り付けできない	ブラシヘッド接続部に異物がある	接続部を確認し、異物があれば除去してください
	モーターシャフトに異物が付着している	モーターシャフトを確認し、異物があれば除去してください
	非純正のブラシヘッドを使用している	純正ブラシヘッドを使用してださい
ブラシヘッドの振動が弱い	ブラシヘッドがしっかりと取り付けられていない	ブラシヘッドをしっかりと取り付けてください

公式サイト:soocas.com
カスタマーサービス: support@soocas.com

上記のQRコードから
Soocasをもっと詳しく

Soocas NEOS II 울트라 전동칫솔을 선택해 주셔서 감사합니다.

Soocas NEOS II 울트라 전동칫솔을 처음 사용하시기 전에, 올바른 사용 방법과 최적의 세정 효과를 얻기 위해 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽어 주시고, 추후에도 참고할 수 있도록 보관해 두시기 바랍니다.

제품 이름: Soocas NEOS II 울트라 전동칫솔
모델명: T04 울트라
구성품:
•전동칫솔 본체
•휴대용 케이스
•멀티 클린 울트라 클린 브러시 헤드 ×1
•멀티 클린 울트라 소프트 브러시 헤드 ×1
•브러시 헤드 덮개
•자석 충전기
•빠른 시작 가이드
•물통 세척용 브러시
고객센터 이메일: support@soocas.com
Soocas 공식 홈페이지: soocas.com
제조사: Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.
주소: Room 1101, 1102, 1103, 1104, Building 2, Chongwen Area, Nanshan iPark, No.3370 Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China
Made in China

중요 안전 수칙

처음 제품을 사용할 때 잇몸에 약간의 출혈과 불편함이 나타날 수 있습니다.
이것은 잇몸이 고진동 세정 방식에 익숙하지 않아서 발생하는 현상이므로
초보자는 부드러운 모드로 먼저 사용할 것을 권장드리며,
이러한 불편함은 초기 사용 후 약 1~2주간 지속될 수 있습니다.
만약 출혈이 2주 이상 지속되면 즉시 사용을 중단하고,
치과 전문의와 상담하시기 바랍니다


⚠ **경고**

- 최근 2개월 이내 구강 또는 잇몸 수술을 받았거나, 치아 교정기, 크라운, 임플란트 등과 같은 상태가 있는 경우, 이 전동칫솔 사용하기 전에 반드시 치과 전문의와 상담하십시오.
- 이 제품은 신체적, 감각적, 정신적 능력이 부족하거나 사용 경험과 지식이 없는 사람(어린이 포함)을 대상으로 사용하도록 만들어지지 않았으며, 이들의 안전을 책임지는 사람의 감독 혹은 지시 하에 사용하시기 바랍니다.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 반드시 감독해 주시기 바랍니다.
- 어린이가 세척 및 관리를 하지 못하게 감독하여 주시기 바랍니다.
- 자석 충전기를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 충전 시에는 5V 어댑터를 사용하여 주시기 바랍니다.
- 충전 전에 충전 포트와 케이블이 마른 상태인지 확인하십시오. 젖어 있을 시 감전이나 합선의 원인이 될 수 있습니다.
- 충전 중에는 금속 물체를 충전기 표면에 올려놓지 마십시오.
- 충전 시 제품을 안정된 표면에 놓으십시오.
- 0°C~45°C 환경에서만 충전하십시오. 너무 낮거나 높은 온도에서는 충전이 불가능합니다.
- 이 제품에는 충전식 배터리가 내장되어 있습니다. 불과 가까이 두지 말고, 고온의 환경에서 충전하지 마십시오.
- 제품을 두드리거나 떨어뜨리지 마십시오. 만약 충돌이나 낙하로 제품이 손상되었을 시에는 사용을 중단해 주시기 바랍니다.
- 칫솔(브러시 헤드, 본체, 충전기)에 손상이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 전동 브러시 헤드, 본체, 충전기를 식기세척기에 넣어 세척하지 마십시오.
- Soocas NEOS II 올트라 전동칫솔은 전자기 안전 기준을 준수합니다. 심장 박동기나 기타 이식형 장치를 사용하는 경우, 사용 전에 의사 또는 장치 제조업체와 상담하십시오.
- 질병이나 건강 문제가 있는 경우, 사용 전 의사와 상담하십시오.
- 이 제품은 치아, 잇몸, 혀 세정 용도로만 설계되었습니다. 다른 용도로 사용하지 마십시오. 사용 중 불편함이나 통증이 발생하면 즉시 사용을 중단하고 의사와 상담하십시오.
- 브러시 헤드의 모가 닳거나 휘어졌을 경우 사용하지 마십시오. 브러시 헤드는 3개월마다 또는 그 이전에 교체하는 것이 좋습니다.
- 치약에 과산화물, 베이킹소다, 탄산수소나트륨(미백 치약에 흔함)이 포함되어 있는 경우, 사용 후 브러시 헤드를 비누와 물로 깨끗이 세척하여 플라스틱 손상을 방지하십시오.


참고

- 본 제품 및 액세서리에 대한 그림은 참고용입니다. 제품의 업그레이드 및 개선으로 인해, 실제 제품과 약간 다를 수 있습니다. 실제 제품을 참고해 주시기 바랍니다.
- 이 제품은 가정용으로 사용하도록 제작되었습니다. 상업적인 목적으로 사용하지 마십시오.


귀하의 NEOS II 울트라 전동칫솔




1. 브러시 헤드 덮개
2. 멀티 클린 울트라 클린 브러시 헤드
3. 멀티 클린 울트라 소프트 브러시 헤드
4. 전동 모터
5. 딥 클린 모드 버튼
   - •짧게 누르기: 시작 / 일시 정지
   - •길게 누르기: 대기 상태 전환
6. 칫솔 강도 표시등
   - • 낮음
   - •중간
   - •높음
7. 칫솔 강도 조절 버튼
   - •짧게 누르기: 칫솔 강도 조절
8. 빠른 세정 모드 버튼
   - •짧게 누르기: 시작 / 일시 정지
   - •길게 누르기: 대기 상태 전환
9. 전원 표시등
10. 물통 바닥 덮개



⓫



⓬



⓭

⓫ 무선 자석 충전기
⓬ 어댑터 (특정 모델에 한함)
참고: 구매한 모델에 따라 박스 구성품이 다를 수 있습니다.
⓭ 휴대용 케이스

스펙

Soocas NEOS II 울트라 전동칫솔

제품명	Soocas NEOS II 울트라 전동칫솔
모델명	T04 울트라
정격 전력	12W
정격 전압	3.6V
정격 입력	5V ⎓1A
충전 시간	≤8 시간
전력 소비	≤ 0.3W
자동 종료 모드 진입 시간	≤ 20분
방수 등급	IPX8
배터리	충전식 배터리 3.6V ⎓ , 3000mAh, 10.8Wh
작동 시간(완충 후 방전까지)	30 일
배터리 유형	리튬 이온
배터리 수량	1
배터리 무게	최대 53g
배터리 용량	3000mAh

무선 자석 충전기

제품명	Soocas 무선 자석 충전기
모델명	T04 울트라
정격 입력	5.0 V ⎓ 1.0 A
충전 방식	무선 충전
최대 송신 전력	110.76-115.65kHz
주파수 대역	100-130kHz

이 기기는 테스트를 거쳐 무선 주파수 노출 관련 기준을 충족하였음을 알려드립니다.


전원 어댑터 (특정 모델에 한함)


전원 어댑터	출력 : 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W
입력 : 100V - 240V~、50/60 Hz、0.2 A	

게시 정보	값 및 정밀도	유닛
제조사 이름	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
모델 식별자	A520-050100U-EU1	—
입력 전압	100-240	V~
입력 교류 주파수	50/60	Hz
출력 전압	5.0	V ⎓
출력 전류	1.0	A
출력 전력	5.0	W
평균 효율	73.77	%
저부하 시 효율 (10%)	64.588	%
부하가 없을 때 전력 소비	0.075	W


귀하의 Soocas NEOS II 울트라 전동칫솔을 사용해 보세요


1단계: 브러시 헤드 설치
•브러시 헤드의 강모 방향이 칫솔 손잡이 앞면과 일치하는지 확인한 후, 브러시 헤드 부분을 전동 모터에 살짝 밀어 넣으십시오.
•참고: 브러시 강모와 본체 사이의 작은 간격은 의도된 것으로, 모터 진동으로 인한 마찰을 줄이는 데 도움이 됩니다.






2단계: 물통 채우기
•물통의 주입구를 열어 물을 채우세요
•물을 채운 후, 윗부분의 주입구를 닫은 뒤 세정과 칫솔질을 동시에 즐겨 보세요.






참고
•40°C이하의 물을 사용하는 것이 좋습니다 (104°F).
•막힘이나 손상을 방지하려면 치약, 소금, 고형 구강 세척제 또는 이소프로필 미리스테이트가 함유된 화학물질을 섞지 마십시오.

3단계: 브러시 헤드를 물에 적셔 적당량의 치약을 짜냅니다.




4단계: 구강 세정 시작

1.칫솔 강도 선택




칫솔 강도 조절 버튼을 짧게 눌러 원하는 강도를 선택하십시오:낮음/중간/높음
참고: 제품을 처음 사용하는 경우, 부드러운 모드로 시작하는 것을 권장합니다.


2.세정 모드 선택




딥 클린 모드

- 짧게 누르기: 딥 클린 모드 시작 / 일시 정지
- 길게 누르기: 대기 상태 전환
- 딥 클린 모드가 활성화되면, 기기가 2분간 칫솔질을 수행한 후 80초간 세정을 진행하여 치아 표면과 틈새를 완벽하게 세척합니다.








빠른 세정 모드


- 짧게 누르기: 시작 / 일시 정지
- 길게 누르기: 대기 상태 전환
  빠른 세정 모드가 활성화되면, 기기가 80초 동안 세정과 칫솔질을 동시에 수행합니다. 빠른 세정 모드를 사용하기 전에 반드시 물통을 채우십시오.

구강 세정 팁




브러시 모를 잇몸 라인에 45° 각도로 위치시키고 천천히 움직이십시오. Soocas NEOS II 울트라 전동칫솔은 20° 각도로 위아래로 쓸어내며 치아 전체와 잇몸 라인을 철저히 세정합니다.

수평 방향으로 짧게 칫솔질합니다.




과도한 힘을 가하지 마십시오. 잇몸과 치아가 손상될 수 있습니다. 브러시 헤드를 짧은 거리로 수평으로 움직이면서, 전동칫솔의 고주파 진동과 20°로 쓸어내는 동작으로 세정을 완료하는 것이 좋습니다.




세정 모드에서는 칫솔을 치아 사이 틈에 수직으로 위치시키고, 물이 잇몸 라인을 따라 천천히 흐르도록 하십시오.


일상 세척 및 관리



Soocas NEOS II 울트라 전동칫솔 사용 후,
브러시 헤드를 깨끗한 물로 충분히
헹구십시오.
팁: 브러시 헤드는 3개월마다 또는 그 이전에
교체하는 것이 좋습니다.

물통 덮개는 손잡이 하단에 위치해 있습니다. 빠른 세정 모드가 종료된 후, 노란색 걸쇠를 당겨 물통
덮개를 분리하고 내부에 남아 있는 물을 모두 비우십시오.
물통 내부가 완전히 건조된 후에 하단 덮개를 다시 장착하여, 습기로 인한 세균 번식 위험을 줄이십시오.











필요한 경우, 투명 고무링을 제거하고 청소용
브러시를 사용하여 공기 배출구(파여 있는
부분)가 막혀 있는지 확인한 뒤에 투명
고무링을 다시 단단히 장착하십시오.



청소용 브러시를 정기적으로 사용하여
물통 내부를 깨끗하게 세척하십시오.

충전

- 전원 표시등이 빨간색으로 바뀌면 배터리가 얼마 남지 않았다는 것입니다. 적절한 때 재충전 하시기 바랍니다. 충전 시간은 약 8시간이며, 한 번 완전히 충전하면 약 30일 동안 사용할 수 있습니다(표준 강도 기준).
- 배터리 표시등이 빨간색으로 깜빡이고 제품을 켤 수 없는 경우, 충전해 주시기 바랍니다. 완전히 충전하는 데 약 8시간이 걸리며, 실제 충전 시간은 배터리 상태에 따라 차이가 있을 수 있습니다



참고

- 자석 충전기를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 충전 시에는 5V 어댑터를 사용하여 주시기 바랍니다.
- 충전 전에 충전 포트와 케이블이 마른 상태인지 확인하십시오. 젖어 있을 시 감전이나 합선의 원인이 될 수 있습니다.
- 충전 중에는 금속 물체를 충전기 표면에 올려놓지 마십시오.
- 충전 시 제품을 안정된 표면에 놓으십시오.
- 0°C and 45°C 환경에서만 충전하십시오. 너무 낮거나 높은 온도에서는 충전이 불가능합니다.
- 이 제품에는 충전식 배터리가 내장되어 있습니다. 불과 가까이 두지 말고, 고온의 환경에서 충전하지 마십시오.

충전 전원 표시등

	상태	배터리 잔량
켜짐 (사용 중/ 일시 정지)	녹색 표시등이 켜져 있음	30%-100%
	빨간 표시등이 켜져 있음	10%-30%
	빨간 표시등 빠르게 깜빡임	<10%
충전 중	녹색 표시등이 켜져 있음	100%
	녹색 표시등 천천히 깜빡임	30%-100%
	빨간 표시등 천천히 깜빡임	<30%

환경 보호 지침


제품의 사용 수명이 다했을 경우, 반드시 지역 규정을 준수하여 폐기하십시오:
먼저, 내부 배터리를 분리하고 관련 기준에 따라 재활용하십시오. 배터리가 적절히 처리된 후에는 나머지 부품을 지역 폐기물 분류 지침에 따라 폐기하십시오.
배터리를 직접 분리하기 어려운 경우, 제품을 지역 폐기물 관리 규정에 따라 폐기하십시오.

경고

- 배터리 폭발 및 독성이나 유해 물질 방출 방지를 위해 배터리를 불 속에 던지지 마십시오.
- 배터리의 연소 및 화재를 방지하기 위해 배터리가 단락되는 행동을 하지 마십시오.
- 제품을 폐기하려는 의도가 아니라면, 제품 손상을 방지하기 위해 제품 부품을 분해하지 마십시오.
- 배터리를 제거하기 전에 반드시 전원을 차단하여 엄격한 안전 절차를 준수하시기 바랍니다.
- 제품을 폐기하기 전에 제품에서 배터리를 제거해야 합니다.
- 사용한 배터리는 지정된 재활용 시설에서만 폐기하십시오.

충전식 배터리를 제거하는 방법

1. 물통 바닥 덮개를 제거하고, 모터 하단에 있는 나사 덮개를 찾은 다음, 일자 드라이버를 이용해 덮개를 빼냅니다..
2. 드라이버를 사용하여 모터 하단의 고정 나사를 제거합니다.
3. 드라이버를 사용하여 모터 하단의 흰색 플라스틱 셀을 들어올리고, 모터 전체를 제거합니다.
4. 모터 내부에서 배터리를 조심스럽게 빼내어 지정된 재활용 용기에 넣습니다.



문제 해결

문제	예상되는 원인	해결 방법
전원을 켤 수 없습니다.	충전기에 연결되어 있음.	충전기를 분리합니다.
	전력이 부족한 상태.	배터리를 충전하세요.
브러시 헤드를 설치할 수 없습니다.	브러시 헤드 고정부분에 이물질이 끼어 있음.	칫솔 헤드 고정 부분에서 이물질을 제거하세요.
	전동 모터에 이물질이 끼어 있음.	전동 모터를 청소하세요.
	정품이 아닌 브러시 헤드 또는 잘못된 브러시 헤드를 사용.	정품 또는 호환 가능한 브러시 헤드를 사용하세요.
브러시 헤드의 진동이 약합니다.	브러시 헤드가 잘못 장착되었거나 기울어져 있음.	브러시 헤드를 올바르게 다시 장착하세요.

고객 센터 이메일: support@soocas.com
Soocas 공식 웹사이트: soocas.com

QR 코드를 스캔하여 Soocas 에 대해 더 알아보세요

感謝您選擇Soocas NEOS II Ultra電動牙刷。

首次使用您的 Soocas NEOS II Ultra 電動牙刷之前，請仔細閱讀本使用說明書，以確保正確操作、達到最佳清潔效果，並保留本說明書以供日後參考。

產品名稱：Soocas NEOS II Ultra電動牙刷
型號：T04 Ultra
包裝內容物：
•牙刷主機
•旅行收納盒
•MultiClean 超潔淨牙刷頭 ×1
•MultiClean 超柔軟牙刷頭 ×1
•牙刷頭保護蓋
•磁吸充電器
•快速入門指南
•水箱清潔刷
支援電子郵件：support@soocas.com
Soocas 官方網站：soocas.com
製造商：深圳素士科技股份有限公司
地址：中國深圳市南山區桃源街道福光社區留仙大道 3370 號南山智園崇文園區 2 棟1101、1102、1103、1104 室
中國製造

重要安全說明

首次使用本產品時，感到輕微不適或牙齦出血是正常現象。這是因為您的牙齦可能尚未完全適應高頻振動和掃動清潔動作。建議新手從「溫和模式」開始使用。這種狀況在開始使用後，可能會持續 1 - 2週。若出血狀況持續超過兩週且未見明顯改善，請立即停止使用本產品，並諮詢牙科醫師。


⚠ 警告

- 若您過去兩個月內曾進行口腔或牙齦手術，或者您佩戴牙套、牙冠、植入物或有類似情況，請在使用本牙刷前先諮詢您的牙科醫師。
- 本產品不適用於身體機能、感官或精神能力較不足，或缺乏相關經驗與知識的人士（包括兒童），除非他們在負責人員的監督或指導下安全操作本產品。
- 請監督兒童，以確保他們不會將本產品當作玩具玩耍。
- 兒童必須在監督下進行清潔與保養工作。
- 請勿將磁吸充電器浸入水中或任何其他液體中。
- 充電時請使用 5V 電源轉接器。
- 充電前，請確保充電埠與電源線已完全乾燥，因潮濕可能導致觸電或短路。
- 請勿在充電器通電時，將金屬物品放置於其表面。
- 充電時，請將產品放置於穩定的平面上。
- 請在 0°C 至 45°C 的環境中進行充電。本產品無法在過低或過高的環境溫度下充電。
- 本產品內建可充電電池。請遠離火源，並避免在高溫環境下充電。
- 請勿敲擊或摔落本產品。如果產品因碰撞或摔落而損壞，請立即停止使用。
- 如果牙刷（牙刷頭、主機或充電器）有任何損壞，請立即停止使用。
- 請勿將電動牙刷頭、主機或充電器置於洗碗機中清潔。
- Soocas NEOS II Ultra電動牙刷符合電磁安全標準。若您裝有心臟節律器或其他植入式裝置，請在使用前諮詢您的醫師或該裝置的製造商。
- 如果您有任何健康問題，請在使用 Soocas NEOS II Ultra 電動牙刷前諮詢您的醫師。
- 本設備專為清潔牙齒、牙齦與舌頭而設計。請勿將其用於任何其他目的。若您在使用過程中感到任何不適或疼痛，請立即停止使用並諮詢您的醫師。
- 請勿使用刷毛磨損或彎曲的牙刷頭。建議每 3 個月或更早更換牙刷頭。
- 如果您的牙膏含有過氧化物、小蘇打或碳酸氫鹽（常見於美白牙膏），為避免可能造成的塑膠劣化，請於每次使用後以肥皂和水徹底清潔牙刷頭。


注意事項

- 本說明書中所示的產品和配件圖片僅供參考。實際產品可能因更新或升級而有所不同，請以實際產品為準。
- 本產品僅供家庭使用，請勿用於商業環境。


您的 NEOS II Ultra 電動牙刷




1. 牙刷頭保護蓋
2. MultiClean 超潔淨牙刷頭
3. MultiClean 超柔軟牙刷頭
4. 馬達軸
5. 深度清潔模式按鈕
   - •短按：開始/暫停
   - •長按：進入待機模式
6. 刷牙強度指示燈
   - •低 ----------
   - •中 ----------
   - •高 ----------
7. •刷牙強度調節按鈕
   - •短按：調節刷牙強度
8. 快速牙線清潔模式按鈕
   - •短按：開始/暫停
   - •長按：進入待機模式
9. 電源指示燈
10. 水箱底蓋



⓫



⓬



⓭

⓫ 磁吸無線充電底座
⓬ 電源轉接器（僅限特定型號）
附註：隨盒內容物可能因購買的型號而異。
⓭ 旅行收納盒

規格

Soocas NEOS II Ultra 電動牙刷

名稱	Soocas NEOS II Ultra 電動牙刷
型號	T04 Ultra
額定功率	12W
額定電壓	3.6V
額定輸入	5V ⎓1A
充電時間	≤8 小時
耗電量	≤ 0.3W
進入「狀態關閉」模式的時間	≤ 20 分鐘
防水等級	IPX8
電池	可充電 3.6V ⎓，3000 mAh，10.8 Wh
續航時間（滿電至耗盡）	30 天以上
電池類型	鋰離子電池
電池數量	1
電池重量	最大 53 g
電池容量	3000 mAh

磁吸無線充電器

名稱	Soocas 磁吸無線充電器
型號	T04 Ultra
額定輸入	5.0 V ⎓ 1.0 A
充電方式	無線充電
最大傳輸功率	110.76-115.65kHz
頻段	100-130 kHz

此裝置已經過測試，並符合適用的無線頻率 (RF) 曝光限制。

電源轉接器（僅特定型號）

電源轉接器	輸出: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W
輸入: 100V - 240V~、50/60 Hz、0.2 A	


訊息發布	值與精確度	單元
製造商名稱	江西吉安奧海科技有限公司	—
型號辨識碼	A520-050100U-EU1	—
輸入電壓	100-240	V~
輸入 AC 頻率	50/60	Hz
輸出電壓	5.0	V ⎓
輸出電流	1.0	A
輸出電源	5.0	W
平均運作效率	73.77	%
低負載時的效率 (10%)	64.588	%
無負載耗電量	0.075	W


Soocas NEOS II Ultra 電動牙刷使用方法

步驟 1：安裝牙刷頭

•確保刷毛方向與牙刷主機正面對齊，然後將牙刷頭輕輕推到馬達軸上。

•附註：刷毛與主機之間留有的細小間隙是為刻意設計，有助於減少馬達振動所產生的摩擦。







步驟 2：填充水箱

•打開水箱密封蓋並注入清水。

•加水後請緊閉翻蓋式注水口，即可享受邊刷牙邊沖牙的同步清潔體驗。






注意事項

•使用低於40°C (104°F) 的溫水。


•請勿在水箱內添加牙膏、鹽、固體漱口錠或任何含有肉豆蔻酸異丙酯的化學物質，以避免堵塞或損壞裝置。

步驟 3：將牙刷頭蘸濕，擠上適量牙膏。



步驟 4：開始清潔口腔


1.選取刷牙強度



短按「刷牙強度調節」按鈕，選取所需設定：低/中/高


附註：如果您是首次使用本產品，建議從「溫和模式」開始使用。


2.選取清潔模式




深度清潔模式

- 短按：開始/暫停深度清潔模式
- 長按：進入待機模式
- 啟動「深度清潔模式」後，裝置將刷牙 2 分鐘，然後沖洗 80 秒，徹底清潔牙齒表面和牙縫。








快速牙線清潔模式

- 短按：開始/暫停
- 長按：進入待機模式


啟動「快速牙線清潔模式」後，設備將進行 80 秒的沖牙與刷牙同步操作。啟動「快速牙線清潔模式」前，請確保水箱已注滿水。

口腔清潔小技巧



將刷毛以 45 度角對準牙齦線，並緩慢移動。Soocas NEOS II Ultra 電動牙刷將以 20 度角上下掃動，確保徹底清潔牙齒與牙齦線。

請以短距離的水平方向刷牙。




請避免過度用力，以免傷害您的牙齦與牙齒。建議以水平方式短距離移動牙刷頭，讓牙刷高頻振動並以 20 度擺動來完成清潔工作。




處於牙線清潔模式時，請將牙刷垂直朝向牙縫處，讓水流沿著牙齦線緩緩流過。


日常保養與清潔




使用 Soocas NEOS II Ultra 電動牙刷後，請用清水徹底沖洗牙刷頭。
提示：每 3 個月或更早更換牙刷頭。


水箱蓋位於主機底部。「快速牙線清潔模式」結束後，拉動黃色卡扣以卸下水箱蓋，將內部殘留液體倒出。
請待水箱內部完全乾燥後，再重新安裝水箱底蓋，以減少因濕氣殘留而滋生細菌的風險。








如有需要，可取下透明橡膠密封圈，使用清潔刷檢查通氣孔（凹槽區域）是否堵塞。然後牢固裝回透明橡膠密封圈。



定期使用清潔刷徹底清潔水箱內部。

充電

- 當電量指示燈轉為紅色時，表示電池電量偏低。請及時為裝置充電，以確保正常運行。充滿電大約需要 8 小時，可提供最長 30 天的使用時間（基於中等模式強度設定）。
- 若電量指示燈快速閃爍紅光且產品無法開機，表示電池電量已嚴重不足。請立即充電以恢復功能。充滿電大約需要 8 小時；實際充電時間會因剩餘電量而異。



注意事項

- 請勿將磁吸充電器浸入水中或任何其他液體中。
- 充電時請使用 5V 電源轉接器。
- 充電前，請確保充電埠與電源線已完全乾燥，以避免觸電或短路。
- 請勿在充電器通電時，將金屬物品放置於其表面。
- 充電時，請將產品放置於穩定的平面上。
- 請在 0°C 至 45°C 的環境中充電。本產品無法在極低或極高溫度的環境下充電。
- 本產品內建可充電電池。請遠離火源，並避免在高溫環境下充電。

充電指示燈

	狀態	電量
開啟（使用中/暫停）	恆亮綠燈	30%-100%
	恆亮紅燈	10%-30%
	閃爍紅燈	<10%
充電	恆亮綠燈	100%
	呼吸綠燈	30%-100%
	呼吸紅燈	<30%

環境保護政策


當本產品達到使用壽命時，請嚴格遵守當地法規進行處理：
首先，取出內建電池，並按照適用標準進行回收。電池經妥善處理後，其餘部件應依據當地廢棄物分類準則進行處置。
若您自行移除電池時遇到困難，請依照當地廢棄物管理法規處理本產品。

警告

- 請勿將電池投入火中，以免發生爆炸或釋放有毒物質。
- 請勿使電池短路，以防燃燒及可能引發的火災危險。
- 除非意圖處置本產品，否則請勿拆卸任何產品部件，此舉可能導致裝置損壞。
- 所有程序必須嚴格遵循安全規範。取出電池前，請先斷開電源。
- 處置前必須先取出電池並分開處理。
- 廢棄電池僅能於指定回收設施進行處理。

如何移除可充電電池

1. 取下水箱底蓋，找到馬達底部的圓形螺絲防護蓋。使用一字螺絲起子將其撬開。
2. 使用螺絲起子卸除馬達底部的固定螺絲。
3. 使用一字螺絲起子撬開白色塑料外殼，然後分離整個馬達組件。
4. 小心從馬達內部取出電池，放置於指定回收容器中。



故障排除

問題	可能原因	解決方案
電動牙刷無法啟動。	電動牙刷仍連接著充電器。	拔除充電器。
	電池電量過低。	充電直至恢復足夠電量。
牙刷頭無法安裝。	牙刷頭插槽中有異物或碎屑。	清除牙刷頭插槽中的任何碎屑。
	驅動軸中卡住了異物。	清潔驅動軸。
	使用了非原廠/不適配的牙刷頭。	使用原廠、適配的牙刷頭。
牙刷頭振動微弱。	牙刷頭安裝不正確或傾斜。	重新正確安裝牙刷頭。

支援電子郵件：support@soocas.com
Soocas 官方網站：soocas.com

掃描 QR 碼，瞭解更多關於 Soocas 的資訊

感謝你選擇Soocas NEOS II Ultra電動牙刷。

在首次使用Soocas NEOS II Ultra電動牙刷前，請仔細閱讀本使用說明書，以確保正確使用、達到最佳的清潔效果，並妥善保管說明書以便日後參考。

產品名稱：Soocas NEOS II Ultra電動牙刷
型號：T04 Ultra
包裝內容：
•牙刷手柄
•旅行收納盒
•MultiClean 超潔淨刷頭×1
•MultiClean 超柔軟刷頭×1
•刷頭保護蓋
•磁吸充電器
•快速入門指南
•水箱清潔刷
客戶支援電郵：support@soocas.com
Soocas 官方網站：soocas.com
製造商：深圳素士科技股份有限公司
地址：中國深圳市南山區桃源街道福光社區留仙大道3370號南山智園崇文園區2號樓1101、1102、1103、1104室
中国製造

重要安全須知

初次使用本產品時，出現輕微的不適或牙齦少量出血屬於正常現象。這是因為你的牙齦還沒有完全適應這種高頻震動及掃刷式清潔動作。對於初用者，我們建議先從「輕柔模式」開始使用。這種狀況可能會在初次使用後的1-2周內持續存在。如果出血情況持續超過2周沒有明顯改善，請立即停止使用本產品並諮詢牙醫。


⚠ 警告

•若你於過去兩個月內曾接受口腔或牙齦手術，或裝有牙箍、牙冠、植牙或其他類似牙科裝置，請先諮詢你的牙醫，再使用此牙刷。
•本產品不適用於身心机能不足、感官或心智能力受限，或缺乏使用經驗與知識的人員（包含兒童），除非有安全負責人監督或指導其安全操作。
•請監督兒童，確保他們不會將本產品當作玩具使用。
•請勿讓兒童在沒有監督的情況下進行清潔或保養。
•請勿將磁吸充電器浸入水或其他液體中。
•請使用5V電源轉接器進行充電。
•充電前請確保充電口及電源線完全乾燥，濕氣可能會導致觸電或短路。
•充電器通電時，請勿將金屬物品放置於充電器表面。
•充電時請將產品放置於平穩表面。
•請在0°C至45°C環境中充電，過低或過高溫度均無法正常充電。
•本產品含有內置充電電池。請勿靠近火源，並避免在高溫環境下充電。
•請勿敲打或跌落本產品。若因碰撞或跌落致本產品受損，請立即停止使用。
•若牙刷（刷頭、手柄或充電器）出現任何損壞，請立即停止使用。
•請勿使用洗碗機清洗電動刷頭、手柄或充電器。
•Soocas NEOS II Ultra電動牙刷符合電磁安全標準。若你裝有心臟起搏器或其他植入式醫療設備，使用前請先諮詢醫生或設備製造商。
•若你有任何健康狀況，使用Soocas NEOS II Ultra電動牙刷前請先諮詢你的醫生。
•本產品僅供清潔牙齒、牙齦及舌頭之用。請勿作其他用途。若你使用期間感到不適或疼痛，請立即停止使用並聯絡你的醫生。
•請勿使用刷毛已磨損或彎曲的刷頭。建議每3個月或更早更換一次刷頭。
•若你使用的牙膏含過氧化物、梳打粉或碳酸氫鹽（常見於美白牙膏），每次使用後請用肥皂和清水徹底清洗刷頭，以防塑膠可能產生的老化。


備註

•本說明書所示產品及配件圖片僅供參考。實際產品可能因更新或升級而有所差異。請以實物為準。
•本產品僅供家用，請勿於商業場所使用。


你的NEOS II Ultra電動牙刷




1. 刷頭保護蓋
2. MultiClean 超潔淨刷頭
3. MultiClean 超柔軟刷頭
4. 摩打軸
5. 深層清潔模式按鈕
   - •短按：啟動/暫停
   - •長按：進入待機模式
6. 刷牙強度指示燈
   - • 低----------
   - •中 ----------
   - •高 ----------
7. 刷牙強度調節按鈕
   - •短按：調節刷牙強度
8. 快速水牙線模式按鈕
   - •短按：啟動/暫停
   - •長按：進入待機模式
9. 電源指示燈
10. 水箱底蓋



⓫



⓬



⓭

⓫ 磁吸無線充電底座
⓬ 轉接器 （僅限特定型號）
備註：包裝內容物可能因購買型號不同而有所差異。
⓭ 旅行收納盒

規格

Soocas NEOS II Ultra電動牙刷

名稱	Soocas NEOS II Ultra電動牙刷
型號	T04 Ultra
額定功率	12W
額定電壓	3.6V
額定輸入	5V ⎓1A
充電時間	≤8小時
功耗	≤ 0.3W
自動關機時間	≤20分鐘
防水等級	IPX8
電池	可充電 3.6V ⎓ , 3000mAh, 10.8Wh
續航時間（滿電至耗盡）	30日以上
電池類型	鋰離子電池
電池數量	1
電池重量	最大53克
電池容量	3000mAh

磁吸無線充電器

名稱	Soocas磁吸無線充電器
型號	T04 Ultra
額定輸入	5.0V ⎓ 1.0A
充電方式	無線充電
最大傳輸功率	110.76-115.65kHz
頻段	100-130kHz

本設備已通過測試，符合無線射頻（RF）暴露的適用限制標準。

電源轉接器（僅限特定型號）


電源轉接器	輸出: 5,0 V ⎓1,0 A, 5,0 W
輸入: 100V - 240V~、50/60 Hz、0.2 A	


出版資訊	數值與精度	單位
製造商名稱	江西吉安奧海科技有限公司	—
型號識別碼	A520-050100U-EU1	—
輸入電壓	100-240	V~
輸入交流頻率	50/60	Hz
輸出電壓	5.0	V ⎓
輸出電流	1.0	A
輸出功率	5.0	W
平均有效效率	73.77	%
低負載（10%）效率	64.588	%
空載功耗	0.075	W

使用你的 Soocas NEOS II Ultra 電動牙刷

步驟 1：安裝刷頭


- 確認刷毛方向與牙刷手柄前端一致後，輕輕將刷頭推入摩打軸。
- 備註：刷毛與手柄之間的細小空隙屬特意設計，有助減少摩打震動所產生的摩擦。






步驟 2：填裝水箱

- 打開水箱密封蓋並注入清水。
- 注滿後請將翻蓋式入水口關閉，即可同步享受刷牙與水牙線的雙重潔淨體驗。






備註


- 請使用低於40℃（104℉）的溫水。
- 請勿在水箱內加入牙膏、食鹽、固體漱口水片，或任何含有肉豆蔻酸異丙酯的化學物質，以免堵塞或損壞設備。

步驟 3：請將刷頭浸濕並擠上適量牙膏。




步驟 4：開始口腔清潔

1.選擇刷牙強度




短按「刷牙強度調節按鈕」選擇所需強度：低/中/高
備註：若你初次使用本產品，我們建議從「輕柔模式」開始。


2.選擇清潔模式




深層清潔模式

- 短按：啟動/暫停「深層清潔模式」
- 長按：進入待機模式
- 啟動「深層清潔模式」後，設備會先進行2分鐘的刷牙程序，隨後自動切換至80秒的沖牙程序，徹底清潔牙齒表面與牙縫。








快速水牙線模式


- 短按：啟動/暫停
- 長按：進入待機模式
  啟動「快速水牙線模式」後，設備將以80秒同步進行沖牙與刷牙的綜合清潔程序。啟動「快速水牙線模式」前請先確保水箱已注滿清水。

口腔清潔技巧




將刷毛以45°角對準牙齦線，並緩慢移動。Soocas NEOS II Ultra電動牙刷會以20°角上下掃動，確保全面清潔牙齒與牙齦線。

請以短距離的水平方向刷牙。




使用時避免過度施壓，以免損傷牙齦與牙齒。建議將刷頭於短距離內水平緩移，讓牙刷的高頻率震動與20°自動掃動完成清潔。




使用「快速水牙線模式」時，請將牙刷垂直對準牙縫，讓水流沿牙齦線緩慢流動。


日常保養與清潔




每次使用 Soocas NEOS II Ultra電動牙刷後，請用清水徹底沖洗刷頭。
提示：每3個月或更早更換一次刷頭。


水箱蓋位於手柄底部。「快速水牙線模式」結束後，請拉動黃色卡扣拆下水箱蓋，倒出內部殘留液體。
僅在水箱內部完全乾透後才安裝水箱底蓋，以減少因殘留濕氣導致的細菌滋生風險。








如需清潔，取下透明橡膠密封圈，使用附贈清潔刷檢查透氣孔（凹槽區域）是否堵塞。隨後務必將透明橡膠密封圈重新安裝牢固。



定期使用清潔刷徹底清潔水箱內部。

充電

- 當電源指示燈轉為紅色時，表示電池電量不足。請及時為設備充電以確保正常運作。充滿電大約需要8小時，可連續使用最長30日（以中等強度模式計算）。
- 若電源指示燈快速閃爍紅光且產品無法啟動，表示電量嚴重不足。請立即充電以恢復功能。充滿電大約需要8小時，實際充電時間會因剩餘電量而略有差異。



備註

- 請勿將磁吸充電器浸入水或其他液體中。
- 充電時請使用5V電源轉接器。
- 充電前請確保充電口及電源線完全乾爽，避免觸電或短路。
- 充電器通電時，請勿將金屬物品放置於充電器表面。
- 充電時請將產品放置於平穩表面。
- 請在0°C至45°C環境中充電，過低或過高溫度均無法正常充電。
- 本產品含有內置充電電池。請勿靠近火源，並避免在高溫環境下充電。

充電指示燈

	狀態	電量
使用／暫停中	綠燈常亮	30%-100%
	紅燈常亮	10%-30%
	紅燈閃爍	<10%
充電	綠燈常亮	100%
	綠燈呼吸	30%-100%
	紅燈呼吸	<30%

環保政策


當本產品達使用壽命末期時，請嚴格遵循當地法規處理：
首先拆除內置電池，並按照相關標準進行回收。電池經妥善處置後，其餘零件請按照當地廢棄物分類指引進行處置。
如果你在自行拆除電池時遇到困難，請按照當地廢棄物管理法規處置本產品。

警告

- 請勿將電池投入火中，以免引發電池爆炸或釋放有毒物質。
- 請勿使電池短路，以免引發電池燃燒和火災。
- 除非有意棄置本產品，否則請勿拆除任何產品零件，因為這可能會損壞設備。
- 所有程序請務必嚴格遵循安全標準。拆除電池前，請務必先切斷電源連接。
- 在棄置本產品之前，必須先拆除電池並單獨處理。
- 棄置電池僅可送至指定回收點處理。

如何拆除可充電電池

1. 拆下水箱底蓋，於摩打底部找出圓形螺絲保護帽。使用一字螺絲批撬開保護帽。
2. 用螺絲批拆除摩打底部固定螺絲。
3. 用一字螺絲批輕輕撬開白色塑膠外殼，然後取下整組摩打配件。
4. 小心取出摩打內的電池，並將其放入指定的回收容器中。



故障排除

問題	可能原因	解決方案
電動牙刷無法開機。	電動牙刷仍然連接著充電器。	斷開充電器。
	電池電量過低	給電池充電，直到恢復足够的電量。
刷頭無法安裝。	刷頭插槽中有异物或殘留物堵塞。	清除刷頭插槽中的所有殘留物。
	傳動軸中卡有異物。	清理傳動軸。
	使用非正規/不正確的刷頭。	使用正規的相容刷頭。
刷頭震動微弱。	刷頭安裝不正確或傾斜。	正確重新安裝刷頭。

客戶支援電郵：support@soocas.com
Soocas 官方網站：soocas.com

請掃描二維碼瞭解更多關於Soocas的資訊